





Podwórko

- 1-mieszkania zamknięte niesprawdzone-1,5,6
- 2-m-1 (odmowa sprawdzenia podłączeń kominowych)
- 3-przemurować kominy ponad dachem
- 4-brak went kuch-2 brak możliwości podłączenia.
- 5-mieszkania od nr-1 do nr-6 należy zapewnić stały zewnętrzny dopływ powietrza do pomieszczeń w celu zapewnienia prawidłowych ciągów kominowych



Czeraniakowska-41