

Dopiewo, dnia 01 .04.2025 r.

RI.271.9.2025

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: **Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach:**

1. Dąbrowa ul. Agrestowa,
2. Dąbrowa ul. Cytrynowa, Figowa, Daktylowa i Mango,
3. Dopiewiec ul. Smardzowa i Truflowa,
4. Dopiewo ul. Lipowa od nr 51,
5. Dopiewo ul. Północna.

1. Zamawiający informuje, że w dniu 28.03.2025 r. wpłynęło zapytanie do postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach:

1. Dąbrowa ul. Agrestowa,
2. Dąbrowa ul. Cytrynowa, Figowa, Daktylowa i Mango,
3. Dopiewiec ul. Smardzowa i Truflowa,
4. Dopiewo ul. Lipowa od nr 51,
5. Dopiewo ul. Północna.

Treść pytania:

Proszę o informację w jaki sposób ma być zasilane oświetlenie drogowe? Z istniejących latarni? Czy może Zamawiający posiada warunki przyłączenia z ENEA? Czy też po stronie Wykonawcy będzie wystąpienie o warunki do operatora energetycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że projektowane oświetlenie drogowe należy zasilic w następujący sposób:

1. Dąbrowa ul. Agrestowa - szafka oświetlenia gminnego przy ul. Leśnej,
2. Dąbrowa ul. Cytrynowa, Figowa, Daktylowa i Mango - słup oświetlenia gminnego przy ul. Rolnej,
3. Dopiewiec ul. Smardzowa i Truflowa - słup oświetlenia gminnego przy ul. Smardzowej i Borowikowej,
4. Dopiewo ul. Lipowa - słup oświetlenia gminnego przy ul. Lipowej,
5. Dopiewo ul. Północna - słup oświetlenia gminnego przy ul. Północnej.

W razie potrzeby należy przewidziec zwiększenie mocy istniejących PPE i przebudowy funkcjonujących szafek energetycznych.

Z up. Wójta Gminy
Aleksandra Hutyra
Zastępca Wójta

Kierownik Referatu
Inwestycji

Bartkowiak
Justyna Bartkowiak