

Mrągowo, dnia 09.09.2022r.

Nasz znak: S5.4141.46.2022.JP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3 art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1693), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 24.08.2022r., złożonego 24.08.2022r., przez Pana Adama Wardęckiego, Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., Sp. k., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczycino, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Piecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki

zezwała się

1. Na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1638N Babięta – Nawiady w m. Machary (dz. dr. nr ew. 317) obr. Machary, Nr 1769N odc. Piecki – Goleń w m. Goleń (dz. dr. nr ew. 147) obr. Goleń, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **sieci wodociągowej wraz z przyłączami** zgodnie z zał. planem sytuacyjno-wysokościowym, zlokalizowanego na terenie działki drogowej nr ew. 317 obr. Machary, 147 obr. Goleń, gm. Piecki.
2. **Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie:**
 1. decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty
 2. decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z zastrzeżeniem art. 162 kpa.
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - a) przejścia poprzeczne pod drogą wykonać w rurach osłonowych co najmniej na długości korony drogi metodą przewiertu lub przecisku,
 - b) na długości zadania należy odbudować zielen przyuliczną do stanu istniejącego,
 - c) na długości zadania umocnić i wyregulować pobocza, skarpy,
 - d) ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy odbudować z kruszywa drogowego z wtórnego przerobu,
 - e) zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zm.),
 - f) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,
 - g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
 - h) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
 - i) uzgodnić lokalizację projektowanego urządzenia z właścicielami innych mediów w drodze,
 - j) o zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie na 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu,

za zgodności z oryginałem

ASYSTENT PROJEKTANTA
inż. Katarzyna Myślińska

- k) po zakończeniu robót przedmiotowy teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego i zgłosić do odbioru,
 - l) zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
5. Zezwolenie jest ważne 3 lata od dnia wydania.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1693), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264 z późn.zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż zgodnie z art. 107 § 4 kpa w całości uwzględnia ona żądanie Wnioskodawcy.

POUCZENIE

Decyzja wydana jest na okres 3 lat (trzech lat) i jest zgodna z żądaniem Wnioskodawcy. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji, tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za moim pośrednictwem, terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2022 -10- 11

za zgodność z oryginałem:

ASYSTENT PROJEKTANTA
inż. Katarzyna Myślińska



Z up. STAROSTY
INSPEKTOR

mgr Jolanta Puchalska-Olszewska

Otrzymują:


1. Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., Sp. k.
ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

2.a/a

W załączeniu:

1. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Nic podlega opłacie skarbowej na podstawie
art.4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.)
- załącznik do ustawy -cz. III, poz. 44 pkt 2 ppkt 9




mgr Jolanta Buchalska-Olszewska

WAM/0035/POOS/14

2022-10-11

za zgodność z oryginałem

ASYSTENT PROJEKTANTA
inż. Katarzyna Myślińska



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
11-700 Mragowo, ul. Nowogródzka 1
Załącznik do decyzji, postanowienia
pisma z dn. 09.09.2022
Nr 55 4141.46.2022.7P
INSPEKTOR
ds. utrzymania dróg i mostów


mgr Jolanta Muchalska-Orzechowska

LEGENDA:

- projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø90/110
- projektowane przyłącze wodociągowe PE100 SDR17 PN10 Ø32/40
- projektowana rura osłonowa PE100 SDR11 PN16 Ø110/160
- HP — projektowany hydrant p.poż. nadziemny Ø80 mm
- zasuw
- w1, 2 węzły

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ- KOLONIA GOLEŃ (BUD. NR:1,2,3,4) + KOLONIA MACHARY (BUD. NR: 63, 64)		Nr rys. PZT-2
	Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu- lokalizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w drogach powiatowych 1638N i 1769N		skala: 1:500
	Inwestor: Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		data: 24.08.2022
	Stanowisko Projektant	Imię i nazwisko mgr inż. Adam Wardecki	numer uprawnień WAM/0046/PWOS/06
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	podpis A. Baran

Pas drogowy drogi powiatowej 1769N
relacji Piecki- Goleń
Dz. nr ewid. 147, obr. Goleń



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1
Załącznik do decyzji, postanowienia
pisma z dn. 09.09.2022r.
Nr 55 - 4.141.46.2022.JP
Podpis **S. PEKTOR**
dyr. powiatowego Zarządu Dróg i Mostów

p.p. 151,00 m.n.p.m.

Węzeł	-				
Rzędna terenu	m n.p.m.	154,00	155,44	155,53	155,56
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	154,00	154,00	154,10	154,28
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,44	1,44	1,36	1,32
Długość odcinka	m	0,91	6,85	14,58	
Spadek	%				
Materiał i średnica	-	PE100 SDR17 PN10 Ø110			
Hektometr	m		0,91	7,76	22,34

2022 -10- 11


0,00

za zgodnością z oryginałem

ASYSTENT PROJEKTANTA
inż. Katarzyna Myślińska

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503 153 643	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ - KOLONIA GOLEŃ (BUD. NR:1,2,3,4)+ KOLONIA MACHARY (BUD. NR: 63, 64)		Nr rys.
	Przedmiot rysunku: Sieć wodociągowa w pasie drogi powiatowej 1769N- lokalizacja nr 1		Nr rys. RW-1
	Inwestor: Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		skala: 1:100/1:500
	Imię i nazwisko mgr inż. Adam Wardecki		data: 24.08.2022
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	

Pas drogowy drogi powiatowej 1769N
relacji Piecki- Goleń
Dz. nr ewid. 147, obr. Goleń



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1
Załącznik do decyzji, postanowienia
pisma z dn. 09.09.2022 r.
Nr 55 - 4141.46.2022.7P
podpis **INSPEKTOR**
ds. utrzymania dróg i mostów
p.p. 147,00 m.n.p.m.

Węzeł	mgr Jolanta Puchalska-Olszewska	W4
Rzędna terenu	m n.p.m.	150,39 150,35 151,00 151,13 151,23 151,14 150,98
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	148,73 148,76 148,80 148,80 148,81 148,89 148,95
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,66 1,59 2,20 2,33 2,42 2,25 2,03
Długość odcinka	m	1,35 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Spadek	%	1,35 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Materiał i średnica	-	PE100 SDR17 PN10 Ø40
Hektometr	m	4,93 10,03 13,62



2022 -10- 1 1

3,93
3,48
1,35
0,00

a zgodność z oryginałem
ASYSTENT PROJEKTANTA
inż. Katarzyna Myślińska

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczepkowo ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503 153 643	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ - KOLONIA GOLEŃ (BUD. NR:1,2,3,4)+ KOLONIA MACHARY (BUD. NR: 63, 64)		Nr rys. RW-2
	Przedmiot rysunku: Sieć wodociągowa w pasie drogi powiatowej 1769N- lokalizacja nr 2		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		data: 24.08.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	podpis
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	

Pas drogowy drogi powiatowej 1769N
relacji Piecki- Goleń
Dz. nr ewid. 147, obr. Goleń



p.p. 145,50 m.n.p.m.

Węzeł	-	W5	W6
Rzędna terenu	m n.p.m.	149,08	150,48
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	147,42	148,08
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,66	2,40
Długość odcinka	m	6,10	2,80
Spadek	%		4,40
Materiał i średnica	-	PE100 SDR17 PN10 Ø110	
Hektometr	m	0,00	6,10

13,30 2022-10-11
a zgodność z oryginałem
ASYSTENT PROJEKTANTA
inż. Katarzyna Myślińska

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczepno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503 153 643	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ - KOLONIA GOLEŃ (BUD. NR:1,2,3,4)+ KOLONIA MACHARY (BUD. NR: 63, 64)		Nr rys.
	Przedmiot rysunku: Sieć wodociągowa w pasie drogi powiatowej 1769N- lokalizacja nr 3		skala:
	Inwestor: Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		data:
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	podpis
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	

Pas drogowy drogi powiatowej 1769N
relacji Piecki- Goleń
Dz. nr ewid. 147, obr. Goleń

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1
Załącznik do decyzji, postanowienia
pisma z dn. 09.09.2022r.
Nr 55 - 4141 46 2022 JP
INSPEKTOR
ds. budowy i utrzymania dróg i mostów...

p.p. 145,50 m n.p.m.

mgr Joanna Puchalska-Olszewska

Wzrost	-	W7						SW
Rzędna terenu	m n.p.m.	148,81	148,98	150,48	149,81	149,73	149,30	150,00
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	147,05	147,05	148,08	148,47	148,72	148,72	148,72
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,76	1,76	2,40	1,93	1,84	1,84	1,84
Długość odcinka	m	3,39	3,34	4,80	1,70	1,23	3,38	
Spadek	%							
Materiał i średnica	-	PE100 SDR17 PN10 Ø40						
Hektometr	m	0,00	3,39	6,73	14,48	17,86	13,23	11,53


2022 -10- 11

zgodność z oryginałem.

13,23
AUTENT PROJEKTANTA
inż. Katarzyna Myślińska
11,53

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczycno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503 153 643	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ - KOLONIA GOLEŃ (BUD. NR:1,2,3,4)+ KOLONIA MACHARY (BUD. NR: 63, 64)		Nr rys.
	Przedmiot rysunku: Sieć wodociągowa w pasie drogi powiatowej 1769N- lokalizacja nr 4		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		data: 24.08.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	podpis
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	

Pas drogowy drogi powiatowej 1638N
relacji Babięta- Nawiady
Dz. nr ewid. 317, obr. Machary



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
11-700 Mragowo, ul. Nowogródzka 1
Załącznik do decyzji, postanowienia
pisma z dn. 09.09.2022r.
Nr 55 - 444146.2022.3P
INSPEKTOR
nadzoru nad budową dróg i mostów
podpis

p.p. 146,00 m n.p.m. w gminie Ruchalska-Olszewska

Węzeł	-	W8							
Rzędna terenu	m n.p.m.	148,81	150,11	151,36	151,56	151,36	150,50	150,40	
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	147,40	147,05	147,05	148,24	148,64	148,84	148,89	
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,41	2,27	3,27	3,32	2,72	1,66	1,51	
Długość odcinka	m	5,14	3,10	1,90	4,90	2,55	2,80		
Spadek	%								
Materiał i średnica	-	PE100 SDR17 PN10 Ø110							
Hektometr	m	0,00	5,14	10,14					

20,39 2022 - 10 - 11


8,24

zgodność z oryginałem.

ASYSTENT PROJEKTANTA
inż. Katarzyna Myślińska

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503 153 643	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ - KOLONIA GOLEŃ (BUD. NR:1,2,3,4)+ KOLONIA MACHARY (BUD. NR: 63, 64)		Nr rys.
	Przedmiot rysunku: Sieć wodociągowa w pasie drogi powiatowej 1638N- lokalizacja nr 5		skala:
	Inwestor: Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		data:
	Imię i nazwisko mgr inż. Adam Wardęcki		podpis
Stanowisko	numer uprawnień		
Projektant	WAM/0046/PWOS/06		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran		
	WAM/0035/POOS/14		

Pas drogowy drogi powiatowej 1638N
relacji Babięta-Nawiady
Dz. nr ewid. 317, obr. Machary



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
11-700 Mragowo, ul. Nowogródzka 1
Załącznik do decyzji, postanowienia
pisma z dn. 09.09.2022,
Nr 55 - 4141.46.2022.1P
INSPEKTOR
ds. utrzymania dróg i mostów

p.p. 144,00 m.n.p.m.

Węzeł	-							
Rzędna terenu	m n.p.m.	148,49	148,10	149,00	149,32	149,32	149,10	148,66
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	146,83	146,87	146,90	146,92	146,98	147,03	147,10
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,66	1,23	2,10	2,40	2,34	2,07	1,56
Długość odcinka	m							
Spadek	%	3,43	2,70	1,88	5,21	4,40	5,63	
Materiał i średnica	-	PE100 SDR17 PN10 Ø110						
Hektometr	m	0,00	3,43	7,81	13,02	17,42	23,05	

2022 - 10 - 11

6,13 a zgodność z oryginałem.

ASYSTENT PROJEKTANTA
inż. Katarzyna Myślińska

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503 153 643	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ - KOLONIA GOLEŃ (BUD. NR:1,2,3,4)+ KOLONIA MACHARY (BUD. NR: 63, 64)		Nr rys.
	Przedmiot rysunku: Sieć wodociągowa w pasie drogi powiatowej 1638N- lokalizacja nr 6		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		data: 24.08.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06	podpis
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	podpis