



Kanclerz

26.05.2023 r.

Centralny nr postępowania: ZP/106/055/R/23

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na budowę abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, dz.nr 403, obr. nr 0054

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Czy w ofercie ma zostać uwzględniony pomiar temperatury na szynach?
Odpowiedź:
Zaproponowane w ofercie rozwiązanie rozdzielnicy ma umożliwić wykonanie pomiaru temperatury w przyszłości przez Zamawiającego.
2. Czy Inwestor zezwala na wykonanie połączenia między projektowanymi Rozdzielnicami nN a projektowanymi Transformatorami za pomocą mostów kablowych, takie rozwiązanie wypada lepiej ekonomicznie w przeciwieństwie do szynoprzewodów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza stosowania mostów kablowych jako połączenie pomiędzy rozdzielnicą Rnn a transformatorem.

Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Kanclerz
mgr inż. Mariusz Miler

.....
(podpis kierownika Zamawiającego/ osoby upoważnionej)