

Rysunek szczegółowy wykonania odpowietrzenia pionów

OZNACZENIA:

- 5,00 kPa DN15 — projektowane regulatory różnicy ciśnień
- 28,65 % DN15 — regulator przepływu
- 2,25 obr. DN15 — projektowane zawory regulacyjne
- 0,90 DN15/LF — projektowane zawory regulacyjne z obniżoną strefą przpływu
- 8,00 DN15 — projektowane zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną
- DN15 — projektowane zawory powrotne bez nastawy wstępnej
- 0,25 obr. DN15 — projektowane zawory powrotne z nastawą wstępną
- projektowane odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym odcinającym
- istniejące przewody c. o.
- istniejące grzejniki

Projektował	Inż. Władysław Litowski				BPP 35/81	10.2013	Inwestor:	Uniwersytet Wrocławski 50-137 Wrocław , Plac Uniwersytecki 1	
Opracował	mgr inż. Agnieszka Dawid					10.2013	Temat:	Projekt wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania dla domu studenckiego "Dwudziestolatka" przy ul. Kuźniczej 20 i 22 przy ul. Placówkowej 1 we Wrocławiu dz. nr 152/5 AM 29 obręb Plac Grunwaldzki	
Sprawdził						10.2013			
Kier. Prac.	Inż. Janusz Nowakowski						Branża:	INSTALACJA C.O.	
							Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.	
								RZUT PIWNICY	
							Skala:	-	Nr rys. J.1381-7

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.