



Urząd Miasta Zabki
ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zabki
tel. 22 51 09 700 e-mail: um@zabki.pl

RI.0632.15.2025.MO

Zabki dn. 27.03.2025r.

Warunki techniczne nr 1/OU/2025

Warunki techniczne budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ul. 3 Maja oraz na skrzyżowaniu ulicy Maczka z ulicą Andersena.

1. Słupy oświetleniowe zaprojektować jako słupy stalowe ocynkowane, jednolite o przekroju okrągłym.
2. Oprawy oświetleniowe zaprojektować jako typ LED, dedykowane do doświetlenia przejść dla pieszych.
3. Zasilanie oświetlenia: możliwości podłączenia oświetlenia ulicznego należy uzyskać od naszego partnera prywatnego: ECM ENERGIA S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel. 22 540 62 26, adres e-mail: marek.wisniewski@ecmenergia.pl.
4. Zasilanie słupów oświetleniowych – doziemna linia kablowa.
5. Wszystkie prace pod powierzchnią jezdni w miejscach gdzie brak przepustu należy wykonać metodą bezwykopową.
6. Opracowany projekt techniczny należy uzgodnić pod względem rozwiązań technicznych w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Zabki tel. 22-51-09-760.

Z-ca BURMISTRZA
Miasta Zabki
Powierza
Arkadiusz Powierza