



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 mrowakowski@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 04.04.2022r.

SPZOZ . AZ . 2022 . 7

Modyfikacje treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2022.7.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 137 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm., dalej Pzp) w niniejszym postępowaniu modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia jak niżej:

1. poprzez modyfikację pkt. 3.2. Rozdziału III SWZ, która przyjmuje brzmienie:

W ramach zadania Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego drzwi przeciwpożarowe (nowe, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 2021, stolarka aluminiowa przezierna od około połowy wysokości skrzydła – szczegółowa wysokość ustalona zostanie w trakcie wizji lokalnej, nie zamykane na klucz, z klamką, skrzydła i ościeżnice malowane proszkowo na kolor RAL do wyboru przez Zamawiającego) zgodnie z wykazem poniżej. Dokona demontażu i utylizacji starych drzwi a następnie przystąpi do montażu nowych drzwi wraz obsadzeniem i wykończeniem na gładko, bez malowania. Zamontowane drzwi muszą być dostosowane do elektro trzymaczy Zamawiającego.

Drzwi przeciwpożarowe muszą być zgodne z przepisami: Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 2351 z późn. Zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zharmonizowaną normą wyrobu PN-EN 16034:2014-11 oraz normą prPN-EN 14351-2.

Wykaz drzwi do montażu:

- 1) EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1820 , skrzydła o rozmiarze 460 x 1360 - parter
- 2) EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 740 X 1060 - parter
- 3) EI 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1260 - parter
- 4) EIS 30 jedno skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1418 - piętro 1
- 5) EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1 260 - piętro 1
- 6) EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1260 - piętro 1
- 7) EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 1260 X 540 - piętro 1
- 8) EI S 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 2100, skrzydła o rozmiarze 740 X 1360 - piętro 2
- 9) EIS 30 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 2100, skrzydła o rozmiarze 740 X 1360 - piętro 2
- 10) EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1260 - piętro 2
- 11) EI 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2530 X 1800, skrzydła o rozmiarze 1260 X 540 - piętro 3
- 12) EIS 30 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 2100, skrzydła o rozmiarze 1360 X 740 - piętro 3
- 13) EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1260 - niski parter
- 14) Witryna EI 60n o rozmiarach 2232 X 410. Nad drzwiami - parter

Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1648 z późn. zm.) w tym:

- przejmując odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,
- ponosi koszty z tytułu jw.
- na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia udziału w wizji lokalnej. Szczegółowe informacje odnośnie wizji ujęto w rozdziale V pkt. 5.3 SWZ.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do pobrania ostatecznych wymiarów przedmiotu zamówienia.

2. poprzez modyfikację pkt. 5.3. Rozdziału V SWZ, który przyjmuje brzmienie:

„Zamawiający żąda od Wykonawcy, przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej sporządzony zostanie protokół z poświadczeniem Zamawiającego (wg załącznika nr 5 do SWZ). Wizja lokalna winna zostać przeprowadzona w terminie tj.: 08.04.2022r. w godz. 9:00-10:00. W celu ustalenia i godziny należy skontaktować się z Kierownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Zamawiającego P. Mariuszem Pawlików, tel. 77 406 25 52 mpawlikow@e-szpital.eu. Wykonawca nie dołącza do oferty wypełnionego protokołu z odbycia wizji lokalnej – protokół ten stanowić będzie wewnętrzny dokument zamawiającego.”

3. poprzez modyfikację pkt. 7.2 ppkt c). Rozdziału VII SWZ, który przyjmuje brzmienie:

„o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),”

4. poprzez modyfikację pkt. 2 Załącznika do SWZ nr 1, który przyjmuje brzmienie

„Ofertę wykonanie zamówienia za cenę:

L.P.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto	Producent oraz model
1	2	3	4	5=kol. 3 + VAT	6
1	EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1820 , skrzydła o rozmiarze 460 x 1360				
2	EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 740 X 1060				
3	EI 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1260				
4	EIS 30 jedno skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1418				
5	EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1260				
6	EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1260				
7	EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 1260 X 540				
8	EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 2100, skrzydła o rozmiarze 740 X 1360				
9	EIS 30 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 2100, skrzydła o rozmiarze 740 X 1360				

10	EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1260				
11	EI 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2530 X 1800, skrzydła o rozmiarze 1260 X 540				
12	EIS 30 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 2100, skrzydła o rozmiarze 1360 X 740				
13	EIS 60 dwu skrzydłowe o rozmiarach 2070 X 1800, skrzydła o rozmiarze 540 X 1260				
14	Witryna EI 60n o rozmiarach 2232 X 410				
Łącznie	zł	zł	
Okres gwarancji miesięcy, (36, 48 lub 60 miesięcy)					

Uwaga nie wypełnienie kolumny 6 „Producent oraz model“ skutkuje odrzuceniem oferty“

5) poprzez modyfikację Tytułu Załącznika do SWZ nr 5, który przyjmuje brzmienie:
„Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu AZ-P.2022.7”

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i staje się wiążącą dla Wykonawców.

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną SWZ na stronie prowadzonego postępowania.