




Blok podporowy dla węzła wodociągowego




Blok oporowy dla trójnika



Blok oporowy dla kołnierza X




Blok oporowy dla łuku



**Uwagi:**

Bloki oporowe stosować na łukach, kolanach,  
zakończeniu rurociągu.

Bloki podporowe należy stosować przy połączeniu rur z elementami żeliwnymi

 <p>45-131 Opole, ul. Cygana 4 tel. +48 606 911 593</p>		Nazwa opracowania:	
<p>Przedmiot rysunku:</p> <p><b>SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WYKONANIA BŁOKÓW OPOROWYCH</b></p>		<p><b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BĄKOWIE</b></p>	
		Lokalizacja: m. Bąków, ul. Wolności	
		Wykonawcy	Imię i nazwisko
		mgr inż. <b>TOMASZ PŁACZEK</b>	Numer uprawnień
		mgr inż. <b>MAREK KLYK</b>	OPL/1957/PWBS/21
		Sprawdzający:	Podpis
		Data opracowania:	OPL/1956/PWBS/21
		Skala:	Nr rysunku: <b>4.2</b>
		MARZEC 2022r.	-