

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Wieliczce Sp. z o.o.
Wieliczka ul. J. Jędraka 30
ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Wieliczka ul. J. Słowackiego 10
tel. 12 278-34-55

Wieliczka, 31.12.2021 r.

Inwestor:

L.dz. 18/W/J/2021

GMINA WIELICZKA

ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka

W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
w celu wyrażenia zgody na budowę
przyłącza wodociągowego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. wyraża zgodę na budowę projektowanego urządzenia wodociągowego w nieruchomości **dz. nr 424, w miejscowości Grabie** i połączenia go z wodociągiem miejskim pod następującymi warunkami:

Urządzenie należy wykonać ściśle według uzgodnionego projektu z wykreślonymi poprawkami z uwzględnieniem warunków podanych przy niniejszym uzgodnieniu.

Roboty instalacyjne mogą być wykonane tylko przez uprawnioną firmę.

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać przepisów:

- Ustawy z dnia 7.12.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2019r. poz.1186 z póź.zm.)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2019r. poz. 1068 z póź.zm.)
- Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2019r., poz.1437 z póź.zm.)
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzonego uchwałą nr LIV/671/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018r., poz.6210/.

Poza zestawem wodomierzowym od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy zabezpieczający przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej z możliwością nadzoru typu EA, dostosowany do rodzaju urządzeń i wyposażenia instalacji wodociągowej (zgodnie z normą PN-92/B-01706 Az 1: 1999 r.)

Pobór wody odbywać się będzie poprzez **wodomierz 640 mm** usytuowany **w budynku w pomieszczeniu kotłowni**, gdzie należy wykonać odpowiednie przygotowanie dla wstawienia wodomierza.

W przypadku zamontowania zestawu wodomierzowego w studzienie, należy wykonać ją wodoszczelną, wyposażoną w przykrywą podwójną typu lekkiego 60 cm w świetle, wyniesiona o około 10 cm ponad otaczający teren.

Eksploatacja rurociągu za wodomierzem oraz utrzymanie w należyтым stanie pomieszczenia przeznaczonego na zainstalowanie wodomierza lub studzienki wodomierzowej należy do właściciela nieruchomości.

Urządzenie wodomierzowe należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, zamarzaniem i kradzieżą. Wzdłuż trasy połączenia wodociągowego należy pozostawić pasmo terenu szer. 1.0 m. Wolny od elementów zagospodarowania, nie obsadzony drzewami i krzewami.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku uszkodzeń i zniszczeń nawierzchni utwardzonej na trasie przebiegu rurociągu wynikłych podczas prac remontowych.

Połączenie wodociągowe może być wykonane po odbiorze końcowym sieci rozdzielczych i uzyskaniu zgody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. na połączenie na stosownym formularzu.

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić się w t/t Zakładzie z uzgodnionym projektem technicznym i zgłoszeniu, celem dopełnienia formalności związanych z realizacją połączeń oraz ustaleniem materiału i sposobu montażu węzła połączeniowego.

Zgłoszenie i uzgodniony projekt techniczny winny znajdować się na miejscu budowy.

Do odbioru końcowego połączenia wodociągowego należy przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody na wejście w teren od właściciela /zarządcy/ nieruchomości /drogi/, przez którą przebiega sieć wodociągowa.

Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robót dokona na koszt własny inwestor-właściciel nieruchomości.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej ważne jest dwa lata.

Załącza się 1 egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w WIELICZCE Sp. z o.o.

32-020 Wieliczka, ul. J. Jedlińska 30
tel./fax 012278-34-55, tel. 12 251-48-06

NIP 6832009500 REGON 120618017

Pełnomocnik Zarządu
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

Ryszard Szlasek