



- UWAGI:
1. UZIOM POZIOMY I PIONOWY <100hmm
  2. PRZEWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ MONTOWAĆ DO DACHU NA UCHWYTACH NISKICH.
  3. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KONSTRUKCJI Z WYKORZYSTANIEM SŁUPÓW METALOWYCH – SŁUPY WYKORZYSTAĆ JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE – W DOLNEJ CZĘŚCI SŁUPA WYPROWADZIĆ BEDNARKĘ DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO – DO SŁUPA ŁĄCZYĆ PRZEZ SPAWANIE, ZABEZPIECZYĆ FARBĄ.

4. ZE ZBROJENIA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ WYPROWADZIĆ DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO BEDNARKĘ Fe/Zn25/4 – DO ZBROJENIA ŁĄCZYĆ PRZEZ SPAWANIE.
5. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ PROWADZIĆ W RURKACH OCHRONNYCH GRUBOŚCIENNYCH PVCØ25 UŁOŻONYCH POD ELEWACJĄ BUDYNKU – PRZY ŚCIANACH MUROWANYCH

6. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ ŁĄCZYĆ METALOWE ELEMENTY DACHU: NP RYNNY
7. OCHRONĄ MIEJSCOWĄ OBIĄĆ WSZYSTKIE ELENTY WYSTAJĄCE PONAD DACH – KOMINY, WENTYLATORY, KŁAP DYMOWE itp.

F:\PROJEKTY\2023\GRAFIK\000_GRAF_89		"GRAF" Pracownia Architektoniczno-Graficzna ul. Czyżów 14, 15-463 Białystok Tel./fax (85) 742 37 96	
TEMAT:			
PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ ZESPÓŁU SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCLYMNIE O ODDZIAŁ ZŁOBKA			
ADRES:			
Działka nr geod. 839/4, Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42.			
INWESTOR:		Gmina Szczuczyn ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn	
TYTUŁ:		INSTALACJA ODGROMOWA	
RYSUNKU:		RZUT DACHU	
DATA: 25.04.2023r.		SKALA 1:100	
BRANŻA ELEKTRYCZNA- PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY			
AUTOR:		SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. Robert Lapiński nr upr. PDU.0080/POOE.08		mgr inż. Wojciech Jarmoc nr upr. PDU.0166/PMWE.17	