



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

Świebodzin, 2023-03-02

ZP.271.5.5.2023.AG

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Modernizacja stadionu głównego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść SWZ:

1. Pytania:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 2023-02-23 syg pisma nr ZP.271.5.3.2023.AG „Zamawiający nie wymaga na poziomie postępowania załączania wymienionych powyżej dokumentów, wymaga ich przedłożenia przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia”.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odpowiadając wymaga ich przedłożenia przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia miał na myśli dostarczenie dokumentów potwierdzających jakość oferowanej nawierzchni poliuretanowej przed podpisaniem umowy ?

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Odpowiedź została udzielona w piśmie znak: ZP.271.5.3.2023.AG z dnia 27 lutego 2023 r.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27.02.2023r. prosimy o uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 11 i nr 23.

„Pytanie nr 11:

Czy w ramach inwestycji należy wykonać ogrodzenie zbiornika retencyjnego? Jeśli tak to czy ma to być ogrodzenie o takich samych parametrach jak ogrodzenie stadionu?

Odpowiedź na Pytanie nr 11:

Należy wykonać ogrodzenie zbiornika retencyjnego o wysokości 180cm.”

Z uwagi na to że w dokumentacji projektowej nie ma żadnych informacji odnośnie parametrów ogrodzenia zbiornika o wys. 1,80m (z PZT wynika, że zostało zaprojektowane ogrodzenie wraz z jedną bramą) prosimy o jej uzupełnienie.

- Prosimy o uzupełnienie specyfikacji ogrodzenia zbiornika o wys. 1,80m



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>



**POLSKI
ŁĄD**

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

- Jakiego koloru ma być ogrodzenie zbiornika ?
- Czy ogrodzenie ma zostać wykonane wraz z poręczą ?
- Prosimy o uzupełnienie specyfikacji bramy, która ma zostać zamontowana w ogrodzeniu zbiornika, a w szczególności jej wymiarów
- Jakiego koloru ma być brama, która ma zostać zamontowana w ogrodzeniu zbiornika ?

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Specyfikacja materiałowa jak dla ogrodzenia 120cm. Ogrodzenie panelowe, systemowe 2D o parametrach jak w dokumentacji. Kolor zielony – analogiczny jak dla ogrodzenia 120cm. Ogrodzenie 1,2m wykonać z poręczą z rury fi 42,3mm. Dopuszczalna odległość maksymalna pomiędzy poręczą, a panelem 2D 15cm.

Brama w kolorze zielonym o wymiarach 3x3m systemowa i zamykana na kłódkę.

Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27.02.2023r. prosimy o uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 11 i nr 23.

„Pytanie nr 23:

W przedmiarze robót jest pozycja na wykonanie 201mb odwodnienia liniowego. Czego dotyczy ta ilość ?

Odpowiedź na Pytanie nr 23:

Należy wykonać odwodnienie liniowe pomiędzy bieżnią a trybuną w celu odprowadzenia wody z trybuny.”

W dokumentacji projektowej nie ma żadnych informacji odnośnie odwodnienia liniowego, które ma znajdować się między bieżnią, a trybuną. Na PZT nie ma nigdzie wrysowanego odwodnienia, co uniemożliwia weryfikację jego ilości. Poza tym na PZT nie ma zaznaczonego potencjalnego kolektora kanalizacji deszczowej, który mógłby odebrać wody deszczowe z odwodnienia. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w szczególności o:

- Parametry odwodnienia liniowego,
- Zaznaczenie na PZT odwodnienia liniowego wraz z kanałem odprowadzającym wody deszczowe,
- Określenie długości odwodnienia liniowego wraz z ilością studzienek jakie mają zostać zamontowane.

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Korytka wykonane z tworzywa PE-PP wraz z rusztem poliamidowym, szczelinowym.

Odwodnienie liniowe wykonać między bieżnią, a trybuną na całym styku tych dwóch elementów, długość 191,00m zgodnie z załączonym rys. S-01-2023 (linia fioletowa przerywana). Odwodnienie wpiąć do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z rys. S-01-2023.

2. Pkt 1 w **ROZDZIALE XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany ofertą **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 06.04.2023 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
3. Pkt 1 w **ROZDZIALE XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT** Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie:



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

- „1. Wykonawca składa ofertę **do dnia 08.03.2023 r. do godz. 09:00** według **Załącznika nr 1 do SWZ** wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/727364>.”
4. Pkt 1 w **ROZDZIALE XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT** Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie:
- „1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **08.03.2023 r. o godz. 09:30.**”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

W załączeniu:

1. S-01-2023

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Anna Fabiś