

JAKAKOLWIEK INGERENCJA W ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU JEST ABSOLUTNIE ZABRONIONA. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z KUCIEM, WYKONANIEM PRZEBIĘ, BRUZD, OTWORÓW ITP. ITD. NALĘŻY BEZWZGLĘDNIE KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM I KONSTRUKTOREM BUDYNKU.

PONIEWAŻ PRAWIE WSZYSTKIE GRZEJNIKI BĘDĄ NA POWRÓT MONTOWANE W ISTNIEJĄCYCH WNEKACH PODOKIENNYCH POD OKNAМИ, KTÓRE Z REGUŁY STANOWIĄ -50% GRUBOŚCI ŚCIĄNY NALEŻY ZAMONTOWAĆ TZW. "EKRANY ZAGRZEJNIKOWE. -> MATĄ PE 3mm + LAMINOWANA FOLIA ALUMINIOWA . POWIERZCHNIA MATY = POWIERZCHNIA GRZEJNIKA+10%



58-300 Jelenia Góra, ul. Grodzowa 10/4 e-mail: biuro@anside.pl / tel. 604 663 020

---

**NAZWA | ADRES INWESTYCJI**

TERMOBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA PRZY UL. JEDNOSTKI W PACHOWICACH			
NR DZIAŁKI 258	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PIECHOWICE	ULICA NR ŻYMIERSKIEGO 49	
INWESTOR			
GMINA MIEJSKA PIECHOWICE			
58-573 PIECHOWICE ul. ŻYMIERSKIEGO 49			
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ NAZWISKO mgr inż. Marek Krzeminski mgr inż. Jacek Krystek	NR UPRAWNIENI upr. nr 6298/JG upr. nr 6188/JG	PODPIS
STADIUM PB	BRANŻA SANITARNIA	SKALA 1:50	DATA 11.01.2016
RYSUNEK			NR RYSUNKU
INST. SANIT. - RZUT PARTERU-			is-2/4