


Załącznik nr 3 – Rozgłaszanie alarmu



komunikaty głosowe		
	0	brak sygnalizacji
we 1	K1	informacja o zagrożeniu w strefie w której nastąpiło zagrożenie
we 2	K2	informacja o zagrożeniu w sąsiedniej strefie
we 2+3	K3	alarm pożarowy

nr	sygnalizatory	strefa	kondygnacja	miejsce
1	S(1)-1	AL-1.1	piwnica "A1"	część dydaktyczno-biurowa
2	S(1)-1	AL-1.2	piwnica "A2"	wszysto poza częścią A1
3	S(0)-1	AL-0.1	parter "A"	cała kondygnacja
4	S(0)-2	AL-0.2	parter "B1"	sterylizatoria
5	S(0)-3	AL-0.3	parter "B2"	kuchnia z zapleczem
6	S(1)-1	AL-1.1	piętro "A1"	oddział
7	S(1)-2	AL-1.2	piętro "A2"	blok operacyjny
8	S(1)-3	AL-1.3	piętro "B"	oddział
9	S(2)-1	AL-2.1	II piętro "A1"	oddział
10	S(2)-2	AL-2.2	II piętro "A2"	blok porodowy
11	S(2)-2	AL-2.3	II piętro "B"	oddział
12	S(3)-1	AL-3.1	III piętro "A"	oddział
13	S(3)-2	AL-3.2	III piętro "B"	oddział
14	S(K1)	AK-S1	klatka schodowa AKS1	klatka schodowa boczna skrzydła "A"
15	S(K2)	AK-S2	klatka schodowa AKS2	główna klatka schodowa skrzydła "A"
16	S(K3)	AK-S3	klatka schodowa AKS3	klatka schodowa boczna skrzydła "B"

