

## Załącznik nr 1 –

### Strefy dozorowe i warianty alarmowania

Projektowane elementy instalacji przypisuje się do stref dozorowych lub nadaje im się numer logiczny (numerowanie ciągłe dla wszystkich urządzeń) zgodnie z poniższą tabelą.

#### UWAGA:

***Na etapie realizacji wskazane poniżej warianty alarmowania powinny być zweryfikowane, a nazwy lokalizacji uaktualnione.***

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
1	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; komunikacja przy szatniach [nn]-czujka
2	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; komunikacja przy szatniach [nn]-przycisk
3	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; klatka schodowa [KS-0]-przycisk
4	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; klatka schodowa [KS-0]-czujka
5	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; sala wykładowa [008]-przycisk
6	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; sala wykładowa [008]-czujka
7	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; sala wykładowa [008]-czujka
8	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; serwerownia [nn]-przycisk
9	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; komunikacja przy sali wykładowej [nn]-czujka
10	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; wentylatornia [009]-czujka
11	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; hol przy sali wykładowej [nn]-przycisk
12	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; hol przy sali wykładowej [nn]-czujka
13	3	Wariant 2	Bud."A" piwnica; komunikacja przy banku mleka [nn]-czujka
14	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; bank mleka [10]-czujka
15	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; bank mleka [10a]-czujka
16	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; hydroforownia 2 [nn]-czujka
17	3	Wariant 2	Bud."A" piwnica; hydroforownia 1 [nn]-czujka
18	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; warsztat sprzętu med. [015]-czujka
19	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn apteki [016a]-czujka
20	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; komunikacja przy mag. apteki [nn]-przycisk
21	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; komunikacja przy banku mleka [nn]-przycisk
22	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; komunikacja przy mag. apteki [nn]-czujka
23	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn apteki [016]-czujka
24	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn apteki [017]-czujka
25	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; komunikacja przy mag. apteki [nn]-przycisk
26	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; szatnia salowych [007]-czujka
27	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; szatnia 3 [nn]-czujka
28	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; szatnia 2 [nn]-czujka
29	3	Wariant 2	Bud."A" piwnica; szatnia 1 [nn]-czujka
30	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; pom. techniczne przy szatni [nn]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
31	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; Szatnia [nn]-czujka
32	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; szatnia studentek [nn]-czujka
33	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; WC przy kl. sch. AKS2 [nn]-czujka
34	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn laboratorium [018]-czujka
35	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; komunikacja przedsionek [nn]-czujka
36	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; archiwum medyczne [019]-czujka
37	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; archiwum medyczne [019]-czujka
38	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; komunikacja przy arch. med. [nn]-przycisk
39	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; komunikacja przy arch. med. [nn]-czujka
40	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; pom. gospodarcze [020]-czujka
41	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; archiwum kadr [021]-czujka
42	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; archiwum kadr [021]-czujka
43	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn [022]-czujka
44	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; komunikacja - korytarz [nn]-przycisk
45	15	Wariant 2	Bud."A" piwnica; komunikacja - korytarz [nn]-czujka
46	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; komunikacja - korytarz [nn]-przycisk
47	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; rozdzielnia [023]-czujka
48	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn jarzyn [024]-czujka
49	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; socjalne [nn]-czujka
50	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; socjalne [nn]-czujka
51	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn brudny [026]-czujka
52	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; strefa wejścia AKS1 [nn]-czujka
53	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; strefa wejścia AKS1 [nn]-przycisk
54	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; hol przy magazynie czystym [nn]-czujka
55	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn czysty [029]-czujka
56	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn [028]-czujka
57	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; skład akt [030]-czujka
58	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; skład akt [030]-czujka
59	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; skład akt [030]-czujka
60	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; skład akt [030]-czujka
61	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; skład akt [030]-czujka
62	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; rozdzielnia CO [031]-czujka
63	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; strefa wejścia hol [nn]-czujka
64	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; strefa wejścia hol [nn]-przycisk
65	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; pomieszcz. pod schodami (AKS1) [032]-czujka
66	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; kompresorownia [033]-czujka
67	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; pom. gospodarcze [034]-czujka
68	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; magazyn gospodarczy [035]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE **INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO**

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
69	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; pom. techniczne [036]-czujka
70	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; warsztat [037]-czujka
71	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; warsztat [032]-czujka
72	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; pom. obok warsztatu 032 [nn]-czujka
73	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; wentylatornia [042]-czujka
74	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; wentylatornia [042]-czujka
75	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; pom. przy wyjściu (pochylnia) [nn]-czujka
76	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; hol przy wyjściu (pochylnia) [nn]-czujka
77	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; komunikacja przy windzie [032]-czujka
78	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; komunikacja przy windzie [032]-czujka
79	2	Wariant 2	Bud."A" piwnica; szatnia?? Przy AKS2 [nn]-czujka
80	1	Wariant 2	Bud."A" piwnica; przedsionek przy AKS2 [nn]-czujka
81	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; klatka schodowa [AKS2]-przycisk
82	9	Wariant 2	Bud."A" piwnica; klatka schodowa [AKS2]-czujka
83	1	Wariant 1	Bud."A" piwnica; klatka schodowa [AKS2]-przycisk
84	1	Wariant 1	Bud."A" dobudówka; [4]-przycisk
85	2	Wariant 2	Bud."A" dobudówka; [4]-czujka
86	1	Wariant 2	Bud."A" parter; biuro [16]-czujka
87	1	Wariant 2	Bud."A" parter; biuro inform. [17]-czujka
88	1	Wariant 2	Bud."A" parter; biuro nadzór [18]-czujka
89	1	Wariant 2	Bud."A" parter; rentgen [19]-czujka
90	1	Wariant 2	Bud."A" parter; rentgen [19]-czujka
91	2	Wariant 2	Bud."A" parter; rentgen [19]-czujka
92	1	Wariant 2	Bud."A" parter; rentgen [19]-czujka
93	3	Wariant 2	Bud."A" parter; korytarz [nn]-czujka
94	3	Wariant 2	Bud."A" parter; korytarz nad sufitem podwieszanym [nn]-czujka
95	1	Wariant 1	Bud."A" parter; korytarz [nn]-przycisk
96	1	Wariant 1	Bud."A" parter; komunikacja (łącznik) [31A]-przycisk
97	3	Wariant 2	Bud."A" parter; komunikacja (łącznik) [31A]-czujka
98	1	Wariant 2	Bud."A" parter; składzik przy holu windy [7]-czujka
99	1	Wariant 2	Bud."A" parter; składzik przy holu windy [8]-czujka
100	1	Wariant 2	Bud."A" parter; WC przy holu windy [nn]-czujka
101	2	Wariant 2	Bud."A" parter; izba przyjęć [29]-czujka
102	1	Wariant 2	Bud."A" parter; sala (izba przyjęć) [31]-czujka
103	1	Wariant 2	Bud."A" parter; sala (izba przyjęć) [30]-czujka
104	1	Wariant 2	Bud."A" parter; hol (izba przyjęć od wejścia głównego) [nn]-czujka
105	1	Wariant 2	Bud."A" parter; sala (izba przyjęć) [nn]-czujka
106	1	Wariant 2	Bud."A" parter; korytarz przy izbie przyjęć [nn]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
107	1	Wariant 1	Bud."A" parter; hol izby przyjęć [nn]-przycisk
108	1	Wariant 2	Bud."A" parter; magazyn odzieży [27]-czujka
109	1	Wariant 2	Bud."A" parter; hol izby przyjęć [nn]-czujka
110	1	Wariant 2	Bud."A" parter; izba przyjęć - korytarz [nn]-czujka
111	1	Wariant 2	Bud."A" parter; hol przy windzie [nn]-czujka
112	1	Wariant 1	Bud."A" parter; hol przy windzie [nn]-przycisk
113	1	Wariant 1	Bud."A" parter; klatka schodowa [AKS2]-przycisk
114	1	Wariant 1	Bud."A" parter; klatka schodowa [AKS2]-przycisk
115	3	Wariant 2	Bud."A" parter; hol główny [nn]-czujka
116	1	Wariant 1	Bud."A" parter; hol główny [nn]-przycisk
117	3	Wariant 2	Bud."A" parter; sklep [nn]-czujka
118	1	Wariant 2	Bud."A" parter; sklep [nn]-czujka
119	1	Wariant 1	Bud."A" parter; korytarz [nn]-przycisk
120	1	Wariant 2	Bud."A" parter; archiwum [15]-czujka
121	1	Wariant 2	Bud."A" parter; farmacja [13]-czujka
122	1	Wariant 1	Bud."A" parter; korytarz przy farmacji [nn]-przycisk
123	1	Wariant 2	Bud."A" parter; korytarz przy farmacji [nn]-czujka
124	1	Wariant 2	Bud."A" parter; korytarz przy farmacji [nn]-czujka
125	1	Wariant 2	Bud."A" parter; farmacja [12]-czujka
126	1	Wariant 2	Bud."A" parter; farmacja [12A]-czujka
127	1	Wariant 2	Bud."A" parter; farmacja [12B]-czujka
128	1	Wariant 2	Bud."A" parter; farmacja [12C]-czujka
129	1	Wariant 2	Bud."A" parter; pobrania [nn]-czujka
130	1	Wariant 2	Bud."A" parter; laboratorium [10D]-czujka
131	3	Wariant 2	Bud."A" parter; laboratorium [10]-czujka
132	1	Wariant 2	Bud."A" parter; laboratorium [10C]-czujka
133	1	Wariant 1	Bud."A" parter; laboratorium [10]-przycisk
134	1	Wariant 2	Bud."A" parter; laboratorium p. socjalne [10B]-czujka
135	1	Wariant 2	Bud."A" parter; laboratorium kierownik [10A]-czujka
136	1	Wariant 2	Bud."A" parter; szatnia [nn]-czujka
137	1	Wariant 2	Bud."A" parter; hol przy laboratorium [nn]-czujka
138	1	Wariant 2	Bud."A" parter; poczekalnia [nn]-czujka
139	1	Wariant 2	Bud."A" parter; poczekalnia [nn]-czujka
140	1	Wariant 1	Bud."A" parter; korytarz przy biurach [nn]-przycisk
141	1	Wariant 2	Bud."A" parter; naczelna pielęgniarka [8]-czujka
142	1	Wariant 2	Bud."A" parter; sekretariat [7]-czujka
143	2	Wariant 2	Bud."A" parter; korytarz przy biurach [nn]-czujka
144	1	Wariant 2	Bud."A" parter; biuro dyrektor [7]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
145	1	Wariant 2	Bud."A" parter; biuro [6]-czujka
146	1	Wariant 2	Bud."A" parter; biuro [5]-czujka
147	1	Wariant 2	Bud."A" parter; biuro [4]-czujka
148	1	Wariant 1	Bud."A" parter; korytarz przy biurach [nn]-przycisk
149	1	Wariant 2	Bud."A" parter; biuro [3]-czujka
150	1	Wariant 2	Bud."A" parter; biuro [2]-czujka
151	1	Wariant 2	Bud."A" parter; korytarz przy klatce schodowej [nn]-czujka
152	1	Wariant 2	Bud."A" parter; klatka schodowa [KS-0]-czujka
153	1	Wariant 1	Bud."A" parter; klatka schodowa [KS-0]-przycisk
154	1	Wariant 2	Bud."A" parter; korytarz przy klatce schodowej [nn]-czujka
155	1	Wariant 2	Bud."A" parter; pomieszczenie [33B]-czujka
156	1	Wariant 2	Bud."A" parter; pomieszczenie [33A]-czujka
157	1	Wariant 1	Bud."A" parter; korytarz przy klatce schodowej [nn]-przycisk
158	2	Wariant 2	Bud."A" parter; hol wejścia głównego [nn]-czujka
159	1	Wariant 1	Bud."A" parter; hol wejścia głównego [nn]-przycisk
160	1	Wariant 2	Bud."A" parter; informacja [33]-czujka
161	1	Wariant 2	Bud."A" parter; informacja [33]-czujka
162	1	Wariant 1	Bud."A" parter; informacja [33]-przycisk
163	1	Wariant 1	Bud."A" parter; informacja [33]-przycisk
164	1	Wariant 2	Bud."A" parter; brudownik [31]-czujka
165	1	Wariant 1	Bud."A" parter; śluza neonatologii [21]-przycisk
166	1	Wariant 2	Bud."A" parter; śluza neonatologii [21]-czujka
167	1	Wariant 2	Bud."A" parter; śluza neonatologii [21]-czujka
168	1	Wariant 2	Bud."A" parter; radiolog zaplecze [1]-czujka
169	1	Wariant 2	Bud."A" parter; radiolog [21]-czujka
170	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki śluza [1]-czujka
171	1	Wariant 8	Bud."A" parter oddział; noworodki [1]-czujka
172	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki [2]-czujka
173	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki śluza [2 i 3]-czujka
174	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki [3]-czujka
175	2	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki [4]-czujka
176	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki śluza [4]-czujka
177	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; śluza 2 neonatologii [nn]-czujka
178	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; korytarz sekretariat neonatologia [nn]-czujka
179	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; biuro sekretariat [7]-czujka
180	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; lekarz kierujący [8]-czujka
181	1	Wariant 8	Bud."A" parter oddział; pokój asystentów [9]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
182	1	Wariant 1	Bud."A" parter oddział; korytarz sekretariat neonatologia [nn]-przycisk
183	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; WC przy sekretariacie [nn]-czujka
184	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; magazyn [10]-czujka
185	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; korytarz sekretariat neonatologia [nn]-czujka
186	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; oddziałowa [11]-czujka
187	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; pokój wypisów [12]-czujka
188	1	Wariant 1	Bud."A" parter oddział; korytarz sekretariat neonatologia [nn]-przycisk
189	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; przedsionek biura neonatologia [nn]-czujka
190	2	Wariant 8	Bud."A" parter oddział; magazyn sprzętu [13]-czujka
191	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; magazyn sprzętu [20]-czujka
192	2	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; magazyn sprzętu [21]-czujka
193	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; pokój socjalny [16]-czujka
194	5	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; korytarz neonatologia [nn]-czujka
195	6	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; korytarz nad sufitem podwieszanym [nn]-czujka
196	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; pokój socjalny [17]-czujka
197	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; WC [nn]-czujka
198	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; składzik [23]-czujka
199	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; przedsionek balkonu [nn]-czujka
200	1	Wariant 1	Bud."A" parter oddział; klatka schodowa [AKS1]-przycisk
201	5	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; klatka schodowa [AKS1]-czujka
202	1	Wariant 1	Bud."A" parter oddział; klatka schodowa [AKS1]-przycisk
203	1	Wariant 1	Bud."A" parter oddział; korytarz neonatologia [nn]-przycisk
204	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki śluza [24]-czujka
205	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki [24]-czujka
206	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki [25]-czujka
207	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki śluza [25]-czujka
208	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki śluza [26]-czujka
209	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; korytarz neonatologia [nn]-czujka
210	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki [26]-czujka
211	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki śluza [26]-czujka
212	1	Wariant 8	Bud."A" parter oddział; punkt pielęgniarstwa [nn]-czujka
213	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki [28]-czujka
214	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki śluza [28]-czujka
215	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki śluza [29]-czujka
216	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; noworodki [29]-czujka
217	1	Wariant 2	Bud."A" parter oddział; pokój przygotowawczy [30]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
218	1	Wariant 2	Bud."B" parter; stołówka [nn]-czujka
219	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia zmywak [nn]-czujka
220	3	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia [nn]-czujka
221	1	Wariant 1	Bud."B" parter; kuchnia [nn]-przycisk
222	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia zaplecze 1 [nn]-czujka
223	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia zaplecze 2 [nn]-czujka
224	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia pomieszczenie gospodarcze [9]-czujka
225	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia magazyn produktów spożywczych [8]-czujka
226	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia obieralnia jarzyn [7]-czujka
227	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia chłodnia mroźnia [6]-czujka
228	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia korytarz [nn]-czujka
229	1	Wariant 8	Bud."B" parter; kuchnia biuro [5]-czujka
230	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia chłodnia warzyw i owoców [3]-czujka
231	1	Wariant 1	Bud."B" parter; klatka schodowa [AKS3]-przycisk
232	4	Wariant 8	Bud."B" parter; klatka schodowa [AKS3]-czujka
233	1	Wariant 8	Bud."B" parter; kuchnia korytarz [nn]-czujka
234	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia zaopatrzenie magazyn [4]-czujka
235	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia pokój socjalny sanitariat [2]-czujka
236	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia pokój socjalny szatnia [2]-czujka
237	1	Wariant 8	Bud."B" parter; kuchnia korytarz [nn]-przycisk
238	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia korytarz [nn]-czujka
239	1	Wariant 2	Bud."B" parter; kuchnia pomieszczenie gospodarcze [9]-czujka
240	1	Wariant 1	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja [0.18]-przycisk
241	1	Wariant 1	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja [0.01]-przycisk
242	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja (pustka nad sufitem podw.) [0.01]-czujka
243	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja [0.01]-czujka
244	1	Wariant 8	Bud."B" sterylizatornia; Mycie wózków [0.03]-czujka
245	1	Wariant 8	Bud."B" sterylizatornia; Mycie wózków (pustka nad sufitem podw.) [0.03]-czujka
246	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa brudna [0.04]-czujka
247	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa brudna (pustka nad sufitem podw.) [0.04]-czujka
248	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Magazyn [0.16]-czujka
249	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Magazyn (pustka nad sufitem podw.) [0.16]-czujka
250	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Węzeł sanitarny [0.06]-czujka
251	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Węzeł sanitarny (pustka nad sufitem podw.) [0.06]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
252	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Śluza [0.05]-czujka
253	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Śluza (pustka nad sufitem podw.) [0.05]-czujka
254	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa czysta (pustka nad sufitem podw.) [0.08]-czujka
255	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa czysta [0.08]-czujka
256	1	Wariant 1	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja [0.16]-przycisk
257	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja [0.16]-czujka
258	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja (pustka nad sufitem podw.) [0.16]-czujka
259	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Śluza szatniowa [0.07]-czujka
260	1	Wariant 8	Bud."B" sterylizatornia; Śluza szatniowa (pustka nad sufitem podw.) [0.07]-czujka
261	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; pomieszczenie socjalne [0.09]-czujka
262	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; pomieszczenie socjalne (pustka nad sufitem podw.) [0.09]-czujka
263	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Składanie bielizny [0.10]-czujka
264	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Składanie bielizny (pustka nad sufitem podw.) [0.10]-czujka
265	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa czysta [0.08]-czujka
266	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa czysta (pustka nad sufitem podw.) [0.08]-czujka
267	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja [0.17]-czujka
268	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja (pustka nad sufitem podw.) [0.17]-czujka
269	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; pomieszczenie porządkowe [0.17]-czujka
270	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; pomieszczenie porządkowe (pustka nad sufitem podw.) [0.17]-czujka
271	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Ekspedycja [0.13]-czujka
272	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Ekspedycja (pustka nad sufitem podw.) [0.13]-czujka
273	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Śluza [0.11]-czujka
274	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Śluza (pustka nad sufitem podw.) [0.11]-czujka
275	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa sterylina [0.12]-czujka
276	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa sterylina (pustka nad sufitem podw.) [0.12]-czujka
277	1	Wariant 1	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja [0.18]-przycisk
278	1	Wariant 8	Bud."B" sterylizatornia; Węzeł sanitarny (pustka nad sufitem podw.) [0.15]-czujka
279	1	Wariant 8	Bud."B" sterylizatornia; Węzeł sanitarny [0.15]-czujka
280	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Szatnia [0.14]-czujka



KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE **INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO**

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
281	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja [0.18]-czujka
282	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Stacja uzdatniania wody [0.19]-czujka
283	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Odpady [0.20]-czujka
284	2	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja (pustka nad sufitem podw.) [0.01]-czujka
285	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa brudna (pustka nad sufitem podw.) [0.04]-czujka
286	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Strefa sterylna (pustka nad sufitem podw.) [0.12]-czujka
287	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Szatnia (pustka nad sufitem podw.) [0.14]-czujka
288	1	Wariant 2	Bud."B" sterylizatornia; Komunikacja (pustka nad sufitem podw.) [0.17]-czujka
289	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
290	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
291	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
292	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
293	4	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
294	3	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
295	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
296	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
297	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
298	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
299	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
300	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
301	2	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
302	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
303	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
304	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
305	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
306	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
307	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
308	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
309	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
310	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
311	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
312	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
313	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
314	2	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
315	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
316	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
317	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
318	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
319	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
320	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
321	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
322	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
323	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
324	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
325	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
326	4	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
327	2	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
328	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
329	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
330	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
331	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
332	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
333	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
334	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
335	3	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
336	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
337	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
338	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
339	5	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
340	2	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
341	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
342	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
343	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
344	2	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
345	7	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
346	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
347	2	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
348	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
349	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
350	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
351	2	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
352	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
353	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
354	2	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
355	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
356	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
357	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
358	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
359	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
360	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
361	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
362	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
363	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-czujka
364	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro blok opera.; opisy w proj. źródłowym []-przycisk
365	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; brudownik [nn]-czujka
366	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; kuchnia oddziałowa [nn]-czujka
367	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro; korytarz ginekologia [nn]-przycisk
368	5	Wariant 2	Bud."A" I piętro; korytarz ginekologia [nn]-czujka
369	5	Wariant 2	Bud."A" I piętro; korytarz ginekologia [nn]-czujka
370	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; pokój badań [nn]-czujka
371	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; pomieszczenie socjalne [nn]-czujka
372	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; pokój przygotowań [nn]-czujka
373	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; punkt pielęgniarski [nn]-czujka
374	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; pomieszczenie [nn]-czujka
375	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro; pomieszczenie [nn]-czujka
376	1	Wariant 8	Bud."A" I piętro; korytarz ginekologia [nn]-przycisk
377	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro; klatka schodowa [AKS1]-przycisk
378	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
379	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
380	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
381	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
382	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
383	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
384	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
385	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
386	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
387	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
388	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
389	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; komunikacja [nn]-czujka
390	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; komunikacja [nn]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
391	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
392	2	Wariant 2	Bud."A" I piętro; hol [nn]-czujka
393	2	Wariant 8	Bud."A" I piętro; hol [nn]-czujka
394	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro; hol [nn]-przycisk
395	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro; klatka schodowa [AKS2]-przycisk
396	1	Wariant 1	Bud."A" I piętro; hol przy windzie [nn]-przycisk
397	3	Wariant 2	Bud."A" I piętro; hol przy windzie [nn]-czujka
398	1	Wariant 1	Bud."B" I piętro; korytarz pododdział ginekologii onkologicznej [nn]-przycisk
399	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sekretariat [151]-czujka
400	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sekretariat [151]-czujka
401	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sekretariat [150]-czujka
402	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sekretariat [150]-czujka
403	2	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [152]-czujka
404	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [152]-czujka
405	3	Wariant 2	Bud."B" I piętro; korytarz pododdział ginekologii onkologicznej [nn]-czujka
406	3	Wariant 2	Bud."B" I piętro; korytarz pododdział ginekologii onkologicznej [nn]-czujka
407	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów przedsionek [153]-czujka
408	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [153]-czujka
409	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [153]-czujka
410	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [154]-czujka
411	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [154]-czujka
412	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów przedsionek [154]-czujka
413	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [155]-czujka
414	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [155]-czujka
415	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; punkt pielęgniarski [nn]-czujka
416	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; punkt pielęgniarski [nn]-czujka
417	1	Wariant 1	Bud."B" I piętro; klatka schodowa [AKS3]-przycisk
418	1	Wariant 8	Bud."B" I piętro; specjalistka ds. epidemiologii [157]-czujka
419	1	Wariant 8	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [158]-czujka
420	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala pacjentów [158]-czujka
421	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; pomieszczenie [159]-czujka
422	2	Wariant 2	Bud."B" I piętro; korytarz do sali 158 [nn]-czujka
423	2	Wariant 2	Bud."B" I piętro; korytarz do sali 158 [nn]-czujka
424	1	Wariant 1	Bud."B" I piętro; korytarz do sali 158 [nn]-przycisk
425	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; WC dla odwiedzających [160]-czujka
426	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; WC dla odwiedzających [160]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
427	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala zabiegów endoskopowych 2 [164]-czujka
428	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala zabiegów endoskopowych 2 [164]-czujka
429	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala zabiegów endoskopowych 1 [164]-czujka
430	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; sala zabiegów endoskopowych 1 [164]-czujka
431	2	Wariant 2	Bud."B" I piętro; pokój asystentów [165]-czujka
432	2	Wariant 2	Bud."B" I piętro; pokój asystentów [165]-czujka
433	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; pokój asystentów sanitariat [165]-czujka
434	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; korytarz do sali zabiegów endoskopowych [nn]-czujka
435	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; korytarz do sali zabiegów endoskopowych [nn]-czujka
436	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; WC dla personelu [163]-czujka
437	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; WC dla personelu [163]-czujka
438	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; pomieszczenie porządkowe [162]-czujka
439	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; pomieszczenie porządkowe [162]-czujka
440	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; brudownik [161]-czujka
441	1	Wariant 2	Bud."B" I piętro; brudownik [161]-czujka
442	1	Wariant 2	Bud."A" I piętro; kaplica [nn]-czujka
443	3	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; hol blok porodowy [nn]-czujka
444	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; pokój asystentów blok porodowy [nn]-czujka
445	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; pokój asystentów blok porodowy [nn]-czujka
446	1	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; pomieszczenie socjalne blok porodowy [nn]-czujka
447	1	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; pomieszczenie socjalne blok porodowy [nn]-czujka
448	1	Wariant 1	Bud."A" II piętro blok porod.; hol [nn]-przycisk
449	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; szatnia osób odwiedzających [nn]-czujka
450	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; szatnia osób odwiedzających [nn]-czujka
451	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala pacjentów [nn]-czujka
452	1	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; sala pacjentów [nn]-czujka
453	1	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; śluza blok porodowy [nn]-czujka
454	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; śluza blok porodowy [nn]-czujka
455	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; łazienka sala przedporodowa [7]-czujka
456	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala przedporodowa [7]-czujka
457	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala przedporodowa [7]-czujka
458	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala przedporodowa [6]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE **INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO**

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
459	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala przedporodowa [6]-czujka
460	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; hol blok porodowy [nn]-czujka
461	1	Wariant 1	Bud."A" II piętro blok porod.; hol blok porodowy [nn]-przycisk
462	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; łazienka sala porodowa [5]-czujka
463	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa [5]-czujka
464	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa [5]-czujka
465	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; łazienka sala porodowa po powikłaniach [4]-czujka
466	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa po powikłaniach [4]-czujka
467	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa po powikłaniach [4]-czujka
468	6	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; korytarz blok porodowy [nn]-czujka
469	4	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; korytarz blok porodowy [nn]-czujka
470	1	Wariant 1	Bud."A" II piętro blok porod.; korytarz blok porodowy [nn]-przycisk
471	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; WC personelu blok porodowy [nn]-czujka
472	1	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; WC personelu blok porodowy [nn]-czujka
473	1	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; pomieszczenie magazynowe blok porodowy [nn]-czujka
474	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; pomieszczenie magazynowe blok porodowy [nn]-czujka
475	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; brudownik blok porodowy [nn]-czujka
476	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; brudownik blok porodowy [nn]-czujka
477	1	Wariant 1	Bud."A" II piętro blok porod.; korytarz blok porodowy [nn]-przycisk
478	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; pielęgniarka oddziałowa blok porodowy [nn]-czujka
479	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; pielęgniarka oddziałowa blok porodowy [nn]-czujka
480	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; łazienka sala porodowa [3]-czujka
481	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa [3]-czujka
482	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa [3]-czujka
483	1	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa [2]-czujka
484	1	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa [2]-czujka
485	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; łazienka sala porodowa [2]-czujka
486	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; pomieszczenie porządkowe blok porodowy [nn]-czujka
487	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; pomieszczenie porządkowe blok porodowy [nn]-czujka
488	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa [1]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
489	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala porodowa [1]-czujka
490	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; łazienka sala porodowa [1]-czujka
491	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; st. resuscytacji noworodków blok porodowy [1]-czujka
492	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; st. resuscytacji noworodków blok porodowy [1]-czujka
493	2	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala cięć cesarskich [1]-czujka
494	2	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; sala cięć cesarskich [1]-czujka
495	1	Wariant 8	Bud."A" II piętro blok porod.; korytarz blok porodowy [nn]-przycisk
496	2	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala cięć cesarskich [2]-czujka
497	2	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; sala cięć cesarskich [2]-czujka
498	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; st. resuscytacji noworodków blok porodowy [2]-czujka
499	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; st. resuscytacji noworodków blok porodowy [2]-czujka
500	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; przygotowanie lekarzy blok porodowy [nn]-czujka
501	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; przygotowanie lekarzy blok porodowy [nn]-czujka
502	5	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; pustka nad blokiem porodowym [nn]-czujka
503	2	Wariant 2	Bud."A" II piętro blok porod.; nadbudówka nad blokiem porodowym [nn]-czujka
504	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; brudownik [nn]-czujka
505	1	Wariant 1	Bud."A" II piętro; korytarz oddział [nn]-przycisk
506	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; WC dla niepełnosprawnych [nn]-czujka
507	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; punkt pielęgniarski 1 [nn]-czujka
508	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; punkt pielęgniarski 2 [nn]-czujka
509	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; sekretariat [240]-czujka
510	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; położna oddziałowa [241]-czujka
511	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; korytarz oddział [nn]-czujka
512	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; pokój lekarski [243]-czujka
513	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; pokój lekarski [243]-czujka
514	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; składzik [nn]-czujka
515	1	Wariant 1	Bud."A" II piętro; klatka schodowa [AKS1]-przycisk
516	1	Wariant 1	Bud."A" II piętro; korytarz oddział [nn]-przycisk
517	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; przedpokój pomieszczenia socjalnego [217]-czujka
518	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; pomieszczenie socjalne [217]-czujka
519	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; pokój lekarza [216]-czujka
520	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; przedpokój pokoju lekarza [216]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
521	5	Wariant 2	Bud."A" II piętro; korytarz oddział [nn]-czujka
522	5	Wariant 2	Bud."A" II piętro; korytarz oddział [nn]-czujka
523	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; sala pacjentów [215]-czujka
524	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; sala pacjentów [214]-czujka
525	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; sala pacjentów [213]-czujka
526	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; sala pacjentów [212]-czujka
527	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; sala pacjentów [211]-czujka
528	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; sala pacjentów [210]-czujka
529	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; sala pacjentów [209]-czujka
530	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; pokój badań [208]-czujka
531	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
532	2	Wariant 2	Bud."A" II piętro; hol oddział [nn]-czujka
533	2	Wariant 8	Bud."A" II piętro; hol oddział [nn]-czujka
534	1	Wariant 1	Bud."A" II piętro; klatka schodowa [AKS2]-przycisk
535	1	Wariant 1	Bud."A" II piętro; hol przy windzie [nn]-przycisk
536	3	Wariant 2	Bud."A" II piętro; hol przy windzie [nn]-czujka
537	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [218]-czujka
538	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [218]-czujka
539	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [219]-czujka
540	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [219]-czujka
541	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów przedsionek [219]-czujka
542	4	Wariant 2	Bud."B" II piętro; korytarz [nn]-czujka
543	4	Wariant 2	Bud."B" II piętro; korytarz [nn]-czujka
544	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów przedsionek [220]-czujka
545	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [220]-czujka
546	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [220]-czujka
547	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [221]-czujka
548	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [221]-czujka
549	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [222]-czujka
550	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [222]-czujka
551	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; klatka schodowa [AKS3]-przycisk
552	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; pokój relaksacyjny [224]-czujka
553	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; pokój relaksacyjny [224]-czujka
554	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; pokój asystentów [225]-czujka
555	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; pokój asystentów [225]-czujka
556	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; przedsionek asystentów [22]-czujka
557	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; łazienka dla personelu [226]-czujka
558	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; korytarz do pokoju asystentów [22]-czujka



KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
559	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; korytarz do pokoju asystentów [22]-czujka
560	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; korytarz do pokoju asystentów [22]-czujka
561	1	Wariant 1	Bud."B" II piętro; korytarz do pokoju asystentów [22]-przycisk
562	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [227]-czujka
563	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [227]-czujka
564	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; pokój lekarzy [231]-czujka
565	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; pokój lekarzy [231]-czujka
566	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; korytarz do pokoju lekarzy 231 [nn]-czujka
567	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; korytarz do pokoju lekarzy 231 [nn]-czujka
568	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [232]-czujka
569	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [232]-czujka
570	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; WC dla odwiedzających [229]-czujka
571	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; WC dla odwiedzających [229]-czujka
572	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; pomieszczenie porządkowe A [228]-czujka
573	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; pomieszczenie porządkowe A [228]-czujka
574	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; pomieszczenie porządkowe B [228]-czujka
575	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; pomieszczenie porządkowe B [228]-czujka
576	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; korytarz do pokoju lekarzy 231 [nn]-czujka
577	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; korytarz do pokoju lekarzy 231 [nn]-czujka
578	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; magazyn podręczny [233]-czujka
579	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; magazyn podręczny [233]-czujka
580	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; łazienka sala pacjentów [234]-czujka
581	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; łazienka sala pacjentów [234]-czujka
582	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów przedsionek [234]-czujka
583	1	Wariant 2	Bud."B" II piętro; sala pacjentów przedsionek [234]-czujka
584	1	Wariant 1	Bud."B" II piętro; korytarz [nn]-przycisk
585	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [234]-czujka
586	1	Wariant 8	Bud."B" II piętro; sala pacjentów [234]-czujka
587	1	Wariant 2	Bud."A" II piętro; kuchnia [nn]-czujka
588	2	Wariant 2	Bud."A" III piętro; kuchnia [nn]-czujka
589	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; składzik [nn]-czujka
590	1	Wariant 1	Bud."A" III piętro; maszynownia dźwigów (nad dźwigami) [nn]-przycisk
591	2	Wariant 2	Bud."A" III piętro; maszynownia dźwigów (nad dźwigami) [nn]-czujka
592	1	Wariant 1	Bud."A" III piętro; korytarz 2 neonatologia [nn]-przycisk
593	1	Wariant 8	Bud."A" III piętro; WC [nn]-czujka
594	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; aneks pielęgniarstwa 1 [nn]-czujka
595	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; aneks pielęgniarstwa 2 [nn]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
596	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; pomieszczenie położnej [nn]-czujka
597	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; pomieszczenie socjalne [nn]-czujka
598	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; magazynek [nn]-czujka
599	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; WC [nn]-czujka
600	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; WC dla niepełnosprawnych [nn]-czujka
601	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; brudownik [nn]-czujka
602	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; brudownik przedsionek [nn]-czujka
603	1	Wariant 1	Bud."A" III piętro; korytarz 3 neonatologia [nn]-przycisk
604	1	Wariant 1	Bud."A" III piętro; klatka schodowa [AKS1]-przycisk
605	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [nn]-czujka
606	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pooperacyjna [nn]-czujka
607	2	Wariant 2	Bud."A" III piętro; korytarz 3 neonatologia [nn]-czujka
608	2	Wariant 2	Bud."A" III piętro; korytarz 3 neonatologia [nn]-czujka
609	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; dyżurka [nn]-czujka
610	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pooperacyjna [nn]-czujka
611	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [317]-czujka
612	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [316]-czujka
613	3	Wariant 2	Bud."A" III piętro; korytarz 2 neonatologia [nn]-czujka
614	3	Wariant 8	Bud."A" III piętro; korytarz 2 neonatologia [nn]-czujka
615	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [315]-czujka
616	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [314]-czujka
617	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [313]-czujka
618	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [312]-czujka
619	3	Wariant 2	Bud."A" III piętro; korytarz 1 neonatologia [nn]-czujka
620	3	Wariant 2	Bud."A" III piętro; korytarz 1 neonatologia [nn]-czujka
621	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [311]-czujka
622	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [310]-czujka
623	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [309]-czujka
624	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [308]-czujka
625	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [307]-czujka
626	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [306]-czujka
627	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; sala pacjentów [305]-czujka
628	1	Wariant 1	Bud."A" III piętro; korytarz 1 neonatologia [nn]-przycisk
629	1	Wariant 1	Bud."A" III piętro; klatka schodowa [AKS2]-przycisk
630	1	Wariant 1	Bud."A" III piętro; hol przy windzie [nn]-przycisk
631	4	Wariant 2	Bud."A" III piętro; hol przy windzie [nn]-czujka
632	1	Wariant 1	Bud."B" III piętro; korytarz oddział kliniczny neonatologii [nn]-przycisk
633	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sala pacjentów [349]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
634	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sala pacjentów [349]-czujka
635	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sala pacjentów [348]-czujka
636	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sala pacjentów [348]-czujka
637	4	Wariant 2	Bud."B" III piętro; korytarz oddział kliniczny neonatologii [nn]-czujka
638	4	Wariant 2	Bud."B" III piętro; korytarz oddział kliniczny neonatologii [nn]-czujka
639	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sala pacjentów [347]-czujka
640	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sala pacjentów [347]-czujka
641	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; boks obserwacyjny [346]-czujka
642	2	Wariant 2	Bud."B" III piętro; boks obserwacyjny [346]-czujka
643	2	Wariant 2	Bud."B" III piętro; boks obserwacyjny [346]-czujka
644	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; boks przyjęć [345]-czujka
645	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; boks przyjęć [345]-czujka
646	1	Wariant 1	Bud."B" III piętro; klatka schodowa [AKS3]-przycisk
647	7	Wariant 8	Bud."B" III piętro; pustka nad stropem [nn]-czujka
648	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; WC personelu [343]-czujka
649	2	Wariant 8	Bud."B" III piętro; pokój asystentów [342]-czujka
650	2	Wariant 2	Bud."B" III piętro; pokój asystentów [342]-czujka
651	2	Wariant 2	Bud."B" III piętro; korytarz do pokoju asystentów oddział kliniczny neonatologii [nn]-czujka
652	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; korytarz do pokoju asystentów oddział kliniczny neonatologii [nn]-czujka
653	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; pomieszczenie porządkowe [341]-czujka
654	1	Wariant 1	Bud."B" III piętro; korytarz do pokoju asystentów oddział kliniczny neonatologii [nn]-przycisk
655	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; pomieszczenie do dezynfekcji [340]-czujka
656	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; pomieszczenie do dezynfekcji [340]-czujka
657	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sala pacjentów [339]-czujka
658	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sala pacjentów [339]-czujka
659	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; kuchenka mleczna [338]-czujka
660	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; kuchenka mleczna [338]-czujka
661	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sekretariat [337]-czujka
662	1	Wariant 2	Bud."B" III piętro; sekretariat [337]-czujka
663	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; pokój ordynatora [nn]-czujka
664	1	Wariant 2	Bud."A" III piętro; pokój ordynatora [nn]-czujka
665	1	Wariant 1	Bud."C" I piętro; klatka schodowa [CKS1]-przycisk
666	1	Wariant 1	Bud."C" I piętro; korytarz administracji [nn]-przycisk
667	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; pokój [113]-czujka
668	2	Wariant 2	Bud."C" I piętro; korytarz administracji [nn]-czujka
669	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; pokój [112]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
670	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; kasa pokój [111]-czujka
671	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; pokój [110]-czujka
672	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; pokój [109]-czujka
673	1	Wariant 8	Bud."C" I piętro; pokój [108]-czujka
674	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; pokój [107]-czujka
675	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; pokój [106]-czujka
676	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; pokój [105]-czujka
677	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; WC [104]-czujka
678	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; pokój [103]-czujka
679	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA WC [nn]-czujka
680	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA dyrektor przychodni pokój [16]-czujka
681	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA pokój [15]-czujka
682	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA magazyn pokój [14]-czujka
683	2	Wariant 2	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA pomieszczenie socjalne pokój [13]-czujka
684	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA pokój [12]-czujka
685	1	Wariant 8	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA wicedyrektor przychodni pokój [11]-czujka
686	1	Wariant 8	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA pokój [10]-czujka
687	1	Wariant 8	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA korytarz - poczekalnia przychodni [nn]-przycisk
688	2	Wariant 2	Bud."C" I piętro; NZOZ SPECJALISTYKA korytarz - poczekalnia przychodni [nn]-czujka
689	1	Wariant 2	Bud."C" I piętro; korytarz administracji [nn]-czujka
690	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; Hotel pokój [203]-czujka
691	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; Hotel pokój [204]-czujka
692	2	Wariant 2	Bud."C" II piętro; Hotel pokój [205]-czujka
693	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; Hotel pokój [206]-czujka
694	2	Wariant 2	Bud."C" II piętro; Hotel hol [nn]-czujka
695	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; Hotel pokój [206]-czujka
696	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; Hotel kuchnia pokój [207]-czujka
697	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; Hotel pokój [202]-czujka
698	1	Wariant 1	Bud."C" II piętro; Hotel hol [nn]-przycisk
699	1	Wariant 1	Bud."C" poddasze; klatka schodowa [CKS1]-przycisk
700	9	Wariant 2	Bud."C" poddasze; strych [nn]-czujka
701	1	Wariant 1	Bud."C" poddasze; strych [nn]-przycisk
702	1	Wariant 2	Bud."C" poddasze; klatka schodowa [CKS1]-czujka
703	1	Wariant 1	Bud."C" poddasze; Hotel hol [nn]-przycisk

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
704	1	Wariant 8	Bud."C" poddasze; Hotel pokój [302]-czujka
705	1	Wariant 2	Bud."C" poddasze; Hotel pokój [303]-czujka
706	1	Wariant 2	Bud."C" poddasze; Hotel pokój [304]-czujka
707	1	Wariant 2	Bud."C" poddasze; Hotel pokój [305]-czujka
708	1	Wariant 2	Bud."C" poddasze; Hotel hol mały [nn]-czujka
709	1	Wariant 2	Bud."C" poddasze; Hotel pokój [306]-czujka
710	1	Wariant 2	Bud."C" poddasze; Hotel pokój [307]-czujka
711	1	Wariant 2	Bud."C" poddasze; Hotel pokój [308]-czujka
712	1	Wariant 2	Bud."C" poddasze; Hotel hol [nn]-czujka
713	1	Wariant 1	Bud."C" II piętro; klatka schodowa [CKS1]-przycisk
714	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; klatka schodowa [CKS1]-czujka
715	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; Hotel WC [nn]-czujka
716	1	Wariant 8	Bud."C" II piętro; pokój [210]-czujka
717	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pokój [211]-czujka
718	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pokój [212]-czujka
719	3	Wariant 2	Bud."C" II piętro; korytarz [nn]-czujka
720	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pokój [213]-czujka
721	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pokój [214]-czujka
722	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pokój [215]-czujka
723	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pokój [216]-czujka
724	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pokój [217]-czujka
725	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pokój [217A]-czujka
726	3	Wariant 2	Bud."C" II piętro; klatka schodowa [CKS2]-czujka
727	1	Wariant 1	Bud."C" I piętro; klatka schodowa [CKS2]-przycisk
728	1	Wariant 1	Bud."C" parter; klatka schodowa [CKS2]-przycisk
729	1	Wariant 1	Bud."C" II piętro; korytarz [nn]-przycisk
730	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pomieszczenie socjalne przedsionek [nn]-czujka
731	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pomieszczenie socjalne [nn]-czujka
732	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; ALAB LABORATORIA pokój [222B]-czujka
733	2	Wariant 8	Bud."C" II piętro; ALAB LABORATORIA pokój [222]-czujka
734	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; ALAB LABORATORIA pokój [222A]-czujka
735	1	Wariant 2	Bud."C" II piętro; pokój [223]-czujka
736	1	Wariant 1	Bud."C" parter; korytarz przy rejestracji - hol wejściowy [nn]-przycisk
737	2	Wariant 2	Bud."C" parter; korytarz przy rejestracji - hol wejściowy [nn]-czujka
738	3	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistka - korytarz [nn]-czujka
739	3	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistka - korytarz [nn]-czujka
740	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistka - rejestracja [nn]-czujka
741	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistka - rejestracja 2 [nn]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
742	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [1]-czujka
743	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [2]-czujka
744	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [3]-czujka
745	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [4]-czujka
746	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [5]-czujka
747	1	Wariant 1	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - korytarz [nn]-przycisk
748	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - WC [nn]-czujka
749	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [9]-czujka
750	1	Wariant 8	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [8]-czujka
751	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [7]-czujka
752	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [6]-czujka
753	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [nn]-czujka
754	1	Wariant 2	Bud."C" parter; Przychodnia specjalistyka - gabinet [1A]-czujka
755	1	Wariant 8	Bud."C" parter; klatka schodowa [CKS1]-czujka
756	1	Wariant 8	Bud."C" parter; klatka schodowa wejście do budynku [nn]-przycisk
757	2	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie - stary jarzyniak [01]-czujka
758	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie [nn]-czujka
759	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie [nn]-czujka
760	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie [nn]-czujka
761	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie [01]-czujka
762	1	Wariant 1	Bud."C" piwnica; pomieszczenie [01]-przycisk
763	1	Wariant 1	Bud."C" piwnica; pomieszczenie [nn]-przycisk
764	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie [nn]-czujka
765	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie [nn]-czujka
766	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie - magazyn gospodarczy laboratorium [02]-czujka
767	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie - magazyn administracji oc [04]-czujka
768	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; pomieszczenie - magazyn administracji oc [04]-czujka
769	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; archiwum [nn]-czujka
770	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; archiwum [nn]-czujka
771	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; przedsionek archiwum [05]-czujka
772	1	Wariant 1	Bud."C" piwnica; przedsionek archiwum [05]-przycisk
773	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; archiwum [nn]-czujka
774	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; archiwum [nn]-czujka
775	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; archiwum [nn]-czujka
776	1	Wariant 2	Bud."C" piwnica; archiwum [nn]-czujka
777	1	Wariant 1	Bud."C" piwnica; archiwum [nn]-przycisk

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
778	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia [nn]-czujka
779	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia [nn]-czujka
780	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia [nn]-czujka
781	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia [nn]-czujka
782	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia [nn]-czujka
783	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia [nn]-czujka
784	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia [nn]-czujka
785	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia [nn]-czujka
786	1	Wariant 8	Bud."C" parter; przychodnia korytarz [nn]-czujka
787	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia korytarz [nn]-czujka
788	1	Wariant 2	Bud."C" parter; przychodnia [nn]-czujka
789	1	Wariant 1	Bud."C" parter; przychodnia korytarz [nn]-przycisk
790	1	Wariant 2	Bud."D" parter; hol wejściowy [nn]-czujka
791	1	Wariant 1	Bud."D" parter; hol wejściowy [nn]-przycisk
792	1	Wariant 8	Bud."D" parter; WC męskie [6]-przycisk
793	1	Wariant 2	Bud."D" parter; WC damskie [7]-czujka
794	1	Wariant 2	Bud."D" parter; gabinet psychologiczny [8]-czujka
795	1	Wariant 2	Bud."D" parter; pokój konsultacyjno-biurowy [9]-czujka
796	1	Wariant 2	Bud."D" parter; kuchnia [nn]-czujka
797	1	Wariant 8	Bud."D" parter; szatnia personelu [nn]-czujka
798	1	Wariant 8	Bud."D" parter; szatnia personelu WC [nn]-czujka
799	1	Wariant 2	Bud."D" parter; brudownik [nn]-czujka
800	1	Wariant 8	Bud."D" parter; pomieszczenie socjalne [10]-czujka
801	1	Wariant 8	Bud."D" parter; składzik porządkowy [nn]-czujka
802	1	Wariant 8	Bud."D" parter; magazyn podręczny [11]-czujka
803	1	Wariant 8	Bud."D" parter; WC dla niepełnosprawnych [12]-czujka
804	2	Wariant 8	Bud."D" parter; korytarz przychodnia [nn]-czujka
805	1	Wariant 2	Bud."D" parter; rejestracja [13]-czujka
806	1	Wariant 2	Bud."D" parter; pokój przygotowania dziecka do badania [1]-czujka
807	2	Wariant 2	Bud."D" parter; korytarz poczekalnia [nn]-czujka
808	1	Wariant 2	Bud."D" parter; poradnia neonatologiczna [2]-czujka
809	1	Wariant 2	Bud."D" parter; poradnia neonatologiczna [3]-czujka
810	1	Wariant 2	Bud."D" parter; gabinet USG [4]-czujka
811	1	Wariant 2	Bud."D" parter; gabinet rehabilitacyjny [5]-czujka
812	2	Wariant 2	Bud."D" parter; sala wykładowa [nn]-czujka
813	2	Wariant 2	Bud."D" parter; sala ćwiczeń [19]-czujka
814	1	Wariant 2	Bud."D" parter; pomieszczenie [22A]-czujka
815	1	Wariant 2	Bud."D" parter; pomieszczenie [22B]-czujka

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
816	1	Wariant 2	Bud."D" parter; punkt pobrań, punkt szczepień [22]-czujka
817	1	Wariant 2	Bud."D" parter; korytarz przy sali ćwiczeń [nn]-czujka
818	1	Wariant 2	Bud."D" parter; WC męskie [17]-czujka
819	1	Wariant 2	Bud."D" parter; WC damskie [15A]-czujka
820	1	Wariant 2	Bud."D" parter; WC dla niepełnosprawnych [16]-czujka
821	1	Wariant 2	Bud."D" parter; szatnia damska [15]-czujka
822	1	Wariant 2	Bud."D" parter; szatnia męska [14]-czujka
823	1	Wariant 2	Bud."D" parter; korytarz przy sali ćwiczeń [nn]-czujka
824	1	Wariant 1	Bud."D" parter; korytarz szkoła rodzenia [nn]-przycisk
825	1	Wariant 2	Bud."D" parter; korytarz szkoła rodzenia [nn]-czujka
826	1	Wariant 2	Bud."D" parter; pokój konsultacyjno-biurowy [23]-czujka
827	1	Wariant 2	Bud."D" parter; pokój rozmów indywidualnych [24]-czujka
828	1	Wariant 2	Bud."D" parter; pokój neurologopedyczny [25]-czujka
829	1	Wariant 1	Bud."D" parter; korytarz poczekalnia [nn]-przycisk
830	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa pomieszczenie [1]-czujka
831	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa hol przy recepcji [nn]-czujka
832	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa szatnia personelu [nn]-czujka
833	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa WC [nn]-czujka
834	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa pomieszczenie służbowe [nn]-czujka
835	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa pomieszczenie gospodarcze [nn]-czujka
836	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa magazyn [nn]-czujka
837	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa gabinet zabiegowy [nn]-czujka
838	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa poczekalnia [nn]-czujka
839	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa gabinet lekarski [nn]-czujka
840	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przychodnia nowa pokój socjalny [nn]-czujka
841	1	Wariant 1	Bud."D" parter; przychodnia nowa hol przy recepcji [nn]-przycisk
842	1	Wariant 1	Bud."D" parter; kotłownia piece [nn]-przycisk
843	4	Wariant 2	Bud."D" parter; kotłownia piece [nn]-czujka
844	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przedsionek kotłowni [nn]-czujka
845	1	Wariant 2	Bud."D" parter; kotłownia korytarz [nn]-czujka
846	1	Wariant 2	Bud."D" parter; przedsionek magazynu oleju [nn]-czujka
847	1	Wariant 2	Bud."D" parter; pomieszczenie pod rowerownią [nn]-czujka
848	1	Wariant 1	Bud."D" piwnica; przedsionek magazynu oleju [nn]-przycisk
849	5	Wariant 2	Bud."D" parter; magazyn oleju [nn]-czujka
850	1	Wariant 2	Bud."D" parter; rowerownia [nn]-czujka
851	1	Wariant 1	Bud."D" parter; rowerownia [nn]-przycisk



KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU  
**PROJEKT TECHNICZNY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

<i>nr strefy</i>	<i>ilość eld w strefie</i>	<i>wariant alarmowania</i>	<i>komunikat identyfikujący strefę</i>
852	1	Wariant 1	Bud."D" parter; komunikacja wejście [nn]-przycisk
853	1	Wariant 2	Bud."D" parter; komunikacja wejście [nn]-czujka
854	2	Wariant 2	Bud."D" parter; kotłownia pomieszczenie gospodarcze [nn]-czujka
855	2	Wariant 2	Bud."D" piwnica; kotłownia pomieszczenie gospodarcze [-1]-czujka
856	1	Wariant 1	Bud."D" piwnica; wentylatory [1]-przycisk
857	3	Wariant 2	Bud."D" piwnica; wentylatory [1]-czujka
858	2	Wariant 2	Bud."D" piwnica; wentylatory [2]-czujka
859	2	Wariant 2	Bud."D" piwnica; piwnica [3]-czujka
860	2	Wariant 2	Bud."D" piwnica; piwnica [2]-czujka
861	2	Wariant 2	Bud."D" piwnica; [4]-czujka
862	1	Wariant 1	Bud."A" parter; informacja [33]-przycisk
863	1	Wariant 1	Bud."A" parter; informacja [33]-przycisk