


INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30		BIURO PROJEKTÓW: WM-PROJEKT Witold Maimon, 26-600 Radom, ul. W. Wróblewskiego 36	
INWESTYCJA: Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej i miejsc postojowych, tybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP Nr 14 Integracyjnej” przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu		ELEMENT: WĘZEL CIEPLNY 3-FUNKCYJNY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	
PROJEKTANT: mgr inż. Marek Lis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej UAM-II-K-8386/114/84	DATA I PODPIS: 12.2020	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Młodziejko Sławomir uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej GP-III-7342/8/93	DATA I PODPIS: 12.2020
INWESTOR:	PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	DATA I PODPIS:

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI

- higrosterowany nawiewnik okienny 30 m3/h
- higrosterowany nawiewnik ścienny 30 m3/h
- kanał wentylacyjny 150x150mm typ AI w obudowie p.poz. EI60
- prostokątna kratka wentylacyjna grawitacyjna, bez ciągu zwrotnego

OZNACZENIA ! UWAGI



WYKAZ POMIESZCZEN			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADKA	POW. / m2
1	korytarz	gres	5,50
2	węzeł ciepły	gres	15,00
3	wodomierz	gres	11,00
RAZEM			31,50

