

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. / m2 /
1	korytarz	pcv	107,00
2	klatka schodowa	pcv	17,40
3	terapia tonatis	pcv	25,80
4	studio radiowe	pcv	31,80
5	terapia BF	pcv	16,20
6	terapia SDS	pcv	50,00
7	sanitariat dziewcząt	gres	10,40
8	sanitariat niepełnosprawnego	gres	5,00
9	sanitariat chłopców	gres	10,40
10	klatka schodowa	pcv	17,40
11	pomieszczenie porządkowe	gres	2,40
12	sanitariat personelu kobiet	gres	4,30
13	sanitariat personelu mężczyzn	gres	6,60
14	gabinet logopedy	pcv	17,20
15	gabinet psychologa	pcv	16,50
16	gabinet pedagoga	pcv	16,20
17	sala rehabilitacji ruchowej 1	pcv	33,40
18	sala rehabilitacji ruchowej 2	pcv	50,30
19	sala integracji sensorycznej	pcv	67,50
20	terapia BF	pcv	17,30
21	przebieralnia dzieci	pcv	16,20
RAZEM			539,30



OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA TABLICA WNĘKOWA
- PWP — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- PP — PRZYCISK PRZECIWPOŻAR. WYŁĄCZNIKA PRĄDU
- OPRAWA LED 5200lm, 45W , IP20, 4000K, 600x600mm
- OPRAWA LED 5200lm, 45W , IP44, 4000K, 600x600mm
- OPRAWA LED Z KLOSZEM SZCZELNYM 4500lm, 40W, 4000K, IP56
- PROJ. OPRAWA LED 1350lm, 33W, 4000K, IP 65
- LISTWA ŚCIENNA LED 4000K,
- PROJ. OPRAWA LED 3W, NASTROPOWA AWARYJNA 1h
- PROJ. OPRAWA LED 5W, 550lm NASTROPOWA AWARYJNA 1h ZEWNĘTRZNA z TERMOSTATEM
- PROJ. OPRAWA AWARYJNA 1h KIERUNKOWA LED 150lm, 1,2 W Z PIKTOGRAMEM
- OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED 50W , 5500lm, NA WYSIĘGNIKU NAŚCIENNYM
- ŁĄCZNIKI 16 A, 250 V PODTYNKOWE IP20 INSTALOWANE NAWYS 1,0 m
- ŁĄCZNIKI 16 A, 250 V PODTYNKOWE SZCZELNE IP44 INSTALOWANE NAWYS 1,0 m
- GNIAZDO PODTYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP44 POJEDYNCZE
- GNIAZDO PODTYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP20 PODWÓJNE INSTALOWANE NAWYS 0,6 m
- GNIAZDO PODTYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP20 PODWÓJNE Z PRZESŁONAMI STYKÓW INSTALOWANE NAWYS 0,6 m
- GNIAZDA PODTYNKOWE "DATA" 16 A/Z, 250V, 3-KROTNE IP20
- PUSZKA PODLOGOWA NA 12 GNIAZD WYPOSAŻYĆ W: 3 x GN. "DATA" 16 A/Z, 250V + 2 x GN 230V, 16A
- GNIAZDA NATYNKOWE 3P+N+PE, 500V SZCZELNE IP53
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE

URZĄDZENIA UJĘTE W PROJ. SANITARNYCH

- CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE
- WENTYLATORY WYCIĄGOWE KOMOROWE, ŚCIENNE I DACHOWE
- KLIMATYZATOR ZEWNĘTRZNY i WEWNĘTRZNY

URZĄDZENIA UJĘTE W PROJ. TELETECHNIKI

- ZASILACZ INST. SSWN
- ESPANDER Z ZASILACZEM

INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30

BIURO PROJEKTÓW: WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. W. Wróblewskiego 36

INWESTYCJA: Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej i miejsc postojowych, trybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP Nr 14 Integracyjnej" przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

ELEMENT: RZUT 2 PIĘTRA

SKALA: 1:100

NR RYS.: E4

PROJEKTANT: techn. elektr. Krzysztof Krawczyk Nr. upr. GP-II-7342/10/93 Upr. do sporządz. projektów w zakresie specjalności sieci i instalacji elektrycznych

DATA I PODPIS: 05.2024.

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Artur Mellerski Nr. upr. GP-II-7342/73/91 Uprawniony budowlane do projektowania bez ograniczeń w w specjalności sieci i instalacji elektrycznych

DATA I PODPIS: 05.2024.