



- Klimatyzator zewnętrzny K1, K3  
Qchl./grz.=45,00/45,00 kW

Typ: Zewnętrzny K1, K3  
Wydajność chłodnicza: 45,0 kW  
Wydajność grzewcza: 45,0 kW  
Pobór mocy chl.: 12,90 kW  
Pobór mocy grz.: 10,70 kW  
Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz  
Poziom natężenia dźwięku: 43-65 dB(A)  
Zakres temp. chl.-5~+48 C, grz.-23~+24 C  
Masa: 277 kg  
Wymiary (dł./wys./szer.):1340/1635/850mm
- Klimatyzator zewnętrzny K2  
Qchl./grz.=40,0/40,0 kW

Typ: Zewnętrzny K2  
Wydajność chłodnicza: 40,0 kW  
Wydajność grzewcza: 40,0 kW  
Pobór mocy chl.: 11,00 kW  
Pobór mocy grz.: 9,30 kW  
Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz  
Poziom natężenia dźwięku: 43-62 dB(A)  
Zakres temp. chl.-5~+48 C, grz.-23~+24 C  
Masa: 277 kg  
Wymiary (dł./wys./szer.):1340/1635/850mm
- Klimatyzator zewnętrzny K4  
Qchl./grz.=14,00/15,40 kW

Typ: Zewnętrzny K4  
Wydajność chłodnicza: 14,00 kW  
Wydajność grzewcza: 15,40 kW  
Pobór mocy chl.: 3,95 kW  
Pobór mocy grz.: 4,16 kW  
Zasilanie: 380~400V/3N/50Hz  
Poziom natężenia dźwięku: 57 dB(A)  
Zakres temp.chl.-15~+43 C, grz.-15~+27 C  
Masa: 95 kg  
Wymiary (dł./wys./szer.):1327/900/400mm

|  |                                |   |  |
|--|--------------------------------|---|--|
| INWESTOR:<br>Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30  |                                |   |  |
| BIURO PROJEKTÓW:<br>WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. W. Wróblewskiego 36  |                                |   |  |
| INWESTYCJA:<br>Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej i miejsc postojowych, trybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP Nr 14 Integracyjnej” przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu | STADIUM:<br>PROJEKT WYKONAWCZY | BRANŻA:<br>WENTYLACJA   |  |
| ELEMENT:<br>INSTALACJA KLIMATYZACJI<br>RZUT DACHU  | SKALA:<br>1:100                | NR. RYS.:<br>4K   |  |
| PROJEKTANT:<br>mgr inż. Marek Lis<br>uprawnienia do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności<br>sanitarnej UAN-III-X-6306/114/84   | DATA I PODPIS:<br>12.2020      | SPRAWDZAJĄCY:<br>mgr inż. Małgorzata Świątkiewicz<br>uprawnienia do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności<br>sanitarnej GP-III-7342/8/93 |  |
|  |                                | DATA I PODPIS:<br>12.2020   |  |