

nr postępowania: **ZP/54/POIS-0023/2022**

Nasz znak:
ZU/0006/0865/2023

Data:
10.01.2023 r.

WYJAŚNIENIA NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Instalacja kogeneracji na terenie oczyszczalni ścieków GOŚ "Dębogórze" w gminie Kosakowo

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść pytania i udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

Prosimy o dopuszczenie/ możliwość zastosowania Transformatora o mocy 1000 kVA w standardzie malowanie C3 w kolorze RAL 7033.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatora o mocy 1000 kVA w standardzie malowanie C3 w kolorze RAL 7033.

Wiceprezes Zarządu

Wiesław Kujawski

Prezes Zarządu

Walery Tankiewicz