

Prodziekan

Gdańsk, 21.05.2025 r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):

ZP 3/WILiŚ/2025, CRZP 81/002/R/25

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa budynku nr 20 HYDRO Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku – etap I.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie

Zgodnie z punktem nr „1.3.7. Wystierowanie agregatu” opisu instalacji elektrycznych należy ułożyć kabel FR 5x2,5 mm². Czy ułożenie tego kabla wchodzi w zakres tego etapu, ponieważ nie został on uwzględniony na PZT i w przedmiarze?

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że w celu umożliwienia wystierowania agregatu należy przewidzieć ułożenie przewodu w przedmiotowym etapie. Jednocześnie Zamawiający zmienia rodzaj kabla z FR 5x2,5 mm² na YKSY 14x2,5mm².

W imieniu Zamawiającego

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA