



RG.271.11.2023.RO.1

Dotyczące: Postępowanie RG.271.11.2023 - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

- 1) Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy?
- 2) Prosimy o potwierdzenie, iż falownik nie musi być wyposażony w interfejs zasilania rezerwowego tzw. full backup.

Ad.1.

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

Ad.2

Zamawiający potwierdza, iż falownik nie musi być wyposażony w interfejs zasilania rezerwowego.

**Z-up. Wójta Gminy Lipusz
Zastępca Wójta Gminy Lipusz
Marek Klasa**

(dokument podpisany elektronicznie)