



Opole, dnia 23.06.2023 r.

znak: DAG.26.10.2023

ODPOWIEDŹ

na pytania do postępowania w trybie zapytania ofertowego

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania w postępowaniu pn. **Dostawa i wymiana filtrów wraz z konserwacją central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz central nawiewno – wywiewnych w Klinicznym Centrum na okres 12 miesięcy**, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 do załącznika nr 1:

czy kwoty uzupełnione mają dotyczyć pojedynczej konserwacji urządzeń i pojedynczej dostawy z wymianą filtrów czy cena ma obejmować usługę w okresie 12 miesięcy, a czasookres konserwacji wentylacji i wymiany filtrów wziąć z załącznika 2?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 1 należy podać kwoty pojedynczych usług. Załącznik nr 2 obejmuje wskazanie kwoty pojedynczej usługi wymiany filtrów oraz są wskazane ilości obejmujące cały okres trwania umowy.

Pytanie nr 2:

W załączniku 1 w tabeli 1 i 2 jest podwójnie wskazane miejsce wykonania usługi : Pododdział Patologii Noworodków, ma zostać podwójnie wyceniony czy jest to może błąd?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż tabela nr 1 wskazuje centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne a tabela nr 2 centrale nawiewno-wywiewne. Na Pododdziale Patologii Noworodków występując dwa rodzaje central wentylacyjnych. Nie jest to błąd.



Pytanie nr 3:

Czy do serwisu klimatyzacji będzie potrzebny podnośnik? (czy jednostki zewnętrzne od klimatyzacji znajdują się na dachu czy na elewacji, jeśli na elewacji to na jakiej wysokości)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jednostki zewnętrzne klimatyzacji, znajdują się na dachach oraz na elewacji budynków Klinicznego Centrum. Jednostki na elewacji rozmieszczone są na wysokościach od 1 m do ok. 10 m. na ziemią.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z pytaniem czy dopuszczają Państwo złożenie oferty tylko na dostawę filtrów. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 28.06.2023r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na złożenie oferty częściowej, obejmującej swoim zakresem tylko usługę wymiany filtrów oraz nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.