

ZP.271.4.25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej p.z.p. pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej na os. Parkowym w km od 0+000.00 do km 0+352.80
w miejscowości Miechów, gm. Miechów”.**

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie kolorystyki kostki brukowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kolor kostki brukowej na chodniku ma być szary, natomiast na zjazdach i rozdziale miejsc postojowych kolor czerwony.

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie kategorii ruchu.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu to KR1.

Pytanie nr 3:

Ze względu na różnice pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową prosimy o określenie średnicy rur kanalizacji deszczowej oraz przykanalików.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kanalizację deszczową należy wycenić zgodnie z przedmiarem załączonym do postępowania tj. średnica rur fi 300, przykanaliki fi 200.

Pytanie nr 4:

W związku z planowanym udziałem w przetargu proszę o informację czy należy wycenić kanalizację fi 300 zgodnie z przedmiarem czy fi 600 zgodnie z projektem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kanalizację deszczową należy wycenić zgodnie z przedmiarem załączonym do postępowania tj. średnica rur fi 300.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2025 r. o godz. 10:00.

<https://platformazakupowa.pl/miechow>, postępowanie nr: ID 1059946.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2025 R. o godzinie 10:05

Burmistrz
Dariusz Marczewski

Szy