



# Urząd Gminy Słupsk

Słupsk, dnia 11 kwietnia 2022 r.

GM.7021.14. 2022

Krzysztof Grabicki

PROJ - GRAF

ul. Górczyńska 33/3

60- 132 Poznań

**Dotyczy :** wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39 w obrębie geodezyjnym Grąsino”.

W nawiązaniu do złożonego wniosku o wydanie szczegółowego zakresu projektowanego oświetlenia drogowego na działkach nr 99/1, 89/31, 89/32, 89/21, 89/39 w obrębie geodezyjnym Grąsino należy zastosować następujące wytyczne:

- klasa oświetlenia wynikająca z sytuacji drogowej uwzględniając ruch pieszego na drodze,
- linię oświetlenia należy umieścić po lewej stronie działki nr 89/31 patrząc od drogi głównej,
- kabel linii oświetlenia prowadzić w rurze osłonowej na odcinku działek od dz. nr 99/1 dz. nr 89/32 ze względu na bliskość sieci wodociągowej,
- na dz. nr 89/32 linię prowadzić od strony dz. nr 89/16,
- na rysunku pokazano sugerowaną trasę linii oraz proponowane lokalizacje lamp oświetlenia,
- wpięcie projektowanej linii oświetlenia do nowej linii oświetlenia Grąsino - Jezierzycy,

Z uwagi na unifikację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Słupsk proszę w opisie zawrzeć następujące zapisy:

- szyba hartowana min. IK08,
- korpus oprawy aluminiowy,
- powierzchnia z układem radiatorów samoczyszczących się, odprowadzających wodę i brud,
- możliwość regulacji kąta pochylenia oprawy 15 do 15 stopni przy montażu

URZĄD GMINY SŁUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SŁUPSK

tel: 59/ 842 84 60 , 59/ 842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; [www.gminaslupsk.pl](http://www.gminaslupsk.pl); e-mail: [info@gminaslupsk.pl](mailto:info@gminaslupsk.pl)

numer konta: 52 1600 0003 1852 7858 2000 0001

sporządził: Józef Duszny





# Urząd Gminy Słupsk

na wysięgniku,

- stopień szczelności IP66 dla obu komór,

- oprawy wykonane w II klasie ochronności w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

- Temperatura barwa - Neutralna 4000K  $\pm$  100K,

- stopień świetlny zastosowanych źródeł światła: conajmniej 110Lmna 1W,

- oprawa powinna mieć min. 5 stopniową redukcję mocy oświetlenia:

od 6,00 do 20,00 - 100%

od 20,00 do 22,00 - 80%

od 22,00 do 24,00 - 60%

od 24,00 do 5,00 - 40%

od 5,00 do 6,00 - 80%

Zaprojektowane oświetlenie i zastosowane materiały mają spełniać obowiązujące przepisy prawa dotyczące oświetlenia.

Z up. WÓJTA  
KIEROWNIK  
Joanna Szmidt

Referat inwestycji, gospodarki komunalnej  
i ochrony środowiska

URZĄD GMINY SŁUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SŁUPSK

tel: 59/ 842 84 60 , 59/ 842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; [www.gminaslupsk.pl](http://www.gminaslupsk.pl); e-mail: [info@gminaslupsk.pl](mailto:info@gminaslupsk.pl)

numer konta: 52 1600 0003 1852 7858 2000 0001

sporządził: Józef Duszny