


LEGENDA

- RG Rozdzielnica główna
- GP Główny punkt dystrybucyjny
- TP1 Tablica piętra pierwszego
- gniazdo 230V podwójne z uziemieniem, IP20
- gniazdo 230V pojedyncze z uziemieniem, IP20
- gniazdo 230V pojedyncze z uziemieniem, bryzgoszczelne, IP44
- gniazdo komputerowa DATA, IP20
- gniazdo 3f 400V z rozłącznikiem min. IP67
- gniazdo RJ45
- wypust zasilania 230V/400V
- główna szyna wyrównawcza
- miejskowa (lokalna) szyna wyrównawcza
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu z sygnalizacją zadziałania
- Zestaw koryt dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych K200H60 EL + K100H50 IT montaż na wspólnym uchwycie w odległości 5cm


ZESTAW GNIAZDOWY PEL1 SKŁADA SIĘ Z:
1xGN230V + 2xGN230V DATA + 1x(2xRJ45) kat.6 + 1xHDMI



ZESTAW GNIAZDOWY PEL2 SKŁADA SIĘ Z:
2xGN230V + 1xHDMI




ZESTAW GNIAZDOWY PEL3 SKŁADA SIĘ Z:
2xGN230V + 2xGN230V DATA + 1x(2xRJ45) kat.6



ZESTAW GNIAZDOWY PEL4 SKŁADA SIĘ Z:
3xGN230V + 1x(2xRJ45) kat.6



Schemat wykonania połączeń wyrównawczych ogólne i w łazienkach



Jednostka projektowa:

ARCHINWEST
PRZEMISŁAW BORYS

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109 nlp 722-148-67-37
email: arch.borys@gmail.com regon 200736597

Imię i nazwisko:

Projektant - branża elektryczna:

mgr inż. Emil Bursiewicz
nr upr. PDL/0159/PWBE/16

Sprawdzający - branża elektryczna:
mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski
nr upr. PDL/0080/POOE/13

Investor:

GMINA CZYŻEW
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

Investycja:

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROSOCHATEM KOŚCIELNYM
Rosochate Kościelne, ul. Mazowiecka 5
18-220 Rosochate Kościelne

Tytuł rysunku:

Rzut parteru - instalacja gniazdowa

Branża:

ELEKTRYCZNA

Skala:

1:100

Data:

28.02.2023r.

Nr. rysunku:

E-02

str.