

LEGENDA

- RG — Rozdzielnica główna
- GPD — Główny punkt dystrybucyjny
- TP1 — Tablica piętra pierwszego
- gniazdo 230V podwójne z uziemieniem, IP20
- gniazdo 230V pojedyncze z uziemieniem, IP20
- gniazdo 230V pojedyncze z uziemieniem, bryzgoszczelne, IP44
- gniazdo komputerowa DATA, IP20
- gniazdo 3f 400V z rozłącznikiem min. IP67
- RJ45 — gniazdo RJ45
- wypust zasilania 230V/400V
- GSW — główna szyna wyrównawcza
- MSW — miejscowa (lokalna) szyna wyrównawcza
- PWP — przeciwpożarowy wyłącznik prądu z sygnalizacją zadziałania
- Zestaw koryt dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych K200H60 EL + K100H50 IT montaż na wspólnym uchwycie w odległości 5cm

ZESTAW GNIAZDOWY PEL1 SKŁADA SIĘ Z: 1xGN230V + 2xGN230V DATA + 1x(2xRJ45) kat.6 + 1xHDMI

PEL1 — 2xGN230V | DATA | HDMI

ZESTAW GNIAZDOWY PEL2 SKŁADA SIĘ Z: 2xGN230V + 1xHDMI

PEL2 — 2xGN230V | HDMI

ZESTAW GNIAZDOWY PEL3 SKŁADA SIĘ Z: 2xGN230V + 2xGN230V DATA + 1x(2xRJ45) kat.6

PEL3 — 2xGN230V | DATA

ZESTAW GNIAZDOWY PEL4 SKŁADA SIĘ Z: 3xGN230V + 1x(2xRJ45) kat.6

PEL4 — 3xGN230V | DATA

Schemat wykonania połączeń wyrównawczych ogólne i w łazienkach



Jednostka projektowa:

ARCH INWEST PRZEMYSŁAW BORYS

18–200 WYSOKIE MAZOWIECKIE ul. 1 MAJA 27

tel. 606 328 109 nip 722–148–67–37

email: arch.borys@gmail.com regon 200736597

Imię i nazwisko: | Podpis:

Projektant - branża elektryczna:

mgr inż. Emil Bursiewicz

nr upr. PDL/0159/PWBE/16

Sprawdzający - branża elektryczna:

mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski

nr upr. PDL/0080/POOE/13

Inwestor:

GMINA CZYŻEW

ul.Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Inwestycja:

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROSOCHATEM KOŚCIELNYM

Rosochate Kościelne, ul. Mazowiecka 5

18-220 Rosochate Kościelne

Tytuł rysunku:

Rzut piętra - instalacja gniazdowa

Branża: ELEKTRYCZNA

Skala:	Data:	Nr. rysunku:	str.
1:100	28.02.2023r.	E-03	

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi