

OZP.272.10.2021

Olkusz, 13.05.2021 r.

**Informacja dotycząca wniosku o wyjaśnienie treści SWZ**

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 0+000 do km 0+513 na odcinku I- w km od 0+000 do km 0+203, na odcinku II- w km od 0+203 do km 0+513 w miejscowości Olkusz-Powiat Olkuski**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień na zapytania do ww. ogłoszenia, które wpłynęły w dniu 12.05.2021 r.

**Pytanie:**

W przedmiarze robót w pozycji 23 ilość ław betonowych pod krawężniki to 207,68m<sup>3</sup>. Przy ilości krawężników równej 325,0+303,5=628,5m licząc bardzo obszerną ławę z opornikiem ilość betonu na ławę powinna być rzędu 45m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie i skorygowanie ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje pozycje 23 z przedmiaru robót z ilości 207,88 m<sup>3</sup> do ilości 47,28 m<sup>3</sup>. W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

**Pytanie:**

W przedmiarze robót w pozycji 75 ilość podkładów/podsypok z materiałów sypkich pod elementy kanalizacji wynoszą 187,69 m<sup>3</sup>. Ilość ta wydaje się bardzo zawyżona, a warstwy podsypkowe pod 11 wpustów, 7 studni i 230m kanału nie powinna przekroczyć 60-70 m<sup>3</sup>. Proszę o wyjaśnienie i skorygowanie ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wartości z przedmiaru robót. W ofercie należy przyjąć ilość z przedmiaru robót z poz. 75.

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJA PRZETARGOWEJ

SEKRETARZ  
Powiatu Olkuskiego

Marcin Wójcik