



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 24 72 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 22 34
bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 16.05.2023 r.

nr postępowania: BZP.2712.3.2023.AP

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego
postępowania)

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania na realizację zadania pod nazwą: **Przebudowa pomieszczenia nr 0.60 w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot – Curie 14a we Wrocławiu**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących drzwi D1 do pomieszczeń czystych. Zgodnie z dokumentacją i rys. nr 6 w pozycji „inne” drzwi powinny posiadać: „sterownik do drzwi, analogowa czujka, zasilacz, panel sygnalizacyjny elektromagnetyczny otwieracz”. Proszę o wyjaśnienie, czy drzwi D1 mają być wpięte do jakiegoś istniejącego systemu (jeśli tak to co to za system?), czy projektowane wyposażenie ma stanowić osobny system?

Odpowiedź nr 1:

Kontrola dostępu dla przebudowywanych pomieszczeń ma stanowić autonomiczny system. Schemat ideowy tego systemu przedstawiony został na rys. nr 8 części elektrycznej Projektu Wykonawczego.

Pytanie nr 2:

Czy drzwi D1 te mają być otwierane automatycznie, czy manualnie?

Odpowiedź nr 2:

Drzwi do pomieszczeń będą otwierane manualnie.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Anna Pawliszyn