

N/znak: T/GJ/ 1838/ 2021

Krynica-Zdrój, dnia 25.05.2021 r.

Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Pełnomocnik:
Aleksandra Natonek
Pracownia Projektowa Aleksandra Natonek
Złockie 48
33-370 Muszyna

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy i rozbudowy budynku szkoły w Powroźniku pod względem przyłącza i sieci wodociągowej

W odpowiedzi na przesłane dokumenty dotyczące planowanej inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa części gastronomicznej w budynku szkoły podstawowej w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji świetlicy wiejskiej w budynku szkoły podstawowej w Powroźniku” na działce 111/2 obr. Powroźnik 42, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju uzgadnia pod względem przyłącza i sieci wodociągowej z następującymi uwagami:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac zgłosić pisemnie zamiar prowadzenia tych robót na siedem dni wcześniej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju.
- 2) Podczas wykonywania fundamentów pod schody terenowe w związku ze zbliżeniem do przewodu wodociągowego Ø 63 mm (przewód wodociągowy zaznaczono kolorem niebieskim) należy wykonywać ręczne przekopy kontrolne. Miejsca te przed zasypaniem, zakończeniu prac należy, zgłaszać do odbioru pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju.

Załącznik:

1. Mapa - 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
 2. aa
- GJ

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Grzegorz Jawor

DYREKTOR
Adrian Chabior

X=5470500.00
Y=7496000.00

IOI

LzN

J.mb.

TD(1)

chmb.

III/13

chkp.

III/7

III/17

FUNDAMENT SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH

PM5

III/20

III/2

J.kp.

Tk

III/5

II/3

II/8

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Krynicy-Zdroju
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój

