

ODPOWIEDZI NA PYTANIA /MODYFIKACJA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w miejscowościach Redzikowo i Jezierzycy**
Znak sprawy: ZP.271.9.2025

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 i 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Pytanie nr 1:

w przedmiarze jest błąd polegający na źle sprecyzowanym sposobie naprawy nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Nie ma bowiem technologii natryskowej która dała by grubość 8mm. Warstwa natryśnięta przez specjalną natryskarkę wynosi od 2 do 3mm grubości. Maksymalnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączony do SWZ przedmiar robót pełni rolę informacyjną i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający będzie wymagał wykonania podwójnego natrysku o grubości 3 mm każdy (łącznie 6 mm).

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego oraz wymaganiem przez Zamawiającego sztucznej nawierzchni trawiastej o bardzo niskich parametrach prosimy o zaakceptowanie i wymaganie poniższych parametrów i dokumentów dla sztucznej trawy. Proponowana nawierzchnia dedykowana jest na boiska piłkarskie zapewniając odpowiednie warunki do gry. Wymienione poniżej parametry oraz dokumenty są typowe i standardowe dla boisk piłkarskich. Istotnym znaczeniem jest, aby nawierzchnia spełniała wytyczne FIFA i normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1. Brak zmian w powyższym zakresie może narazić Zamawiającego na zastosowanie produktów wątpliwej jakości, a to może skutkować koniecznością wymiany nawierzchni po krótkim okresie użytkowania.

W związku z tym prosimy o wymaganie ogólnodostępnej nawierzchni o minimalnych parametrach jak poniżej:

- a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), o przekroju diamentu, wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość.
- c) wysokość włókna: 60 mm
- d) grubość włókna: min. 370 µm,
- e) ciężar włókna – Dtex: min. 14 750,
- f) waga włókna: min. 2000 g/m²
- g) ilość pęczków: min. 10 000 /m²
- h) ilość włókien: min. 145 000 /m²
- i) waga całkowita trawy: min. 3100 g/m²
- j) przepuszczalność wody dla kompletnego systemu: min 2000 mm/h
- k) wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min 155N/ 100mm,
- l) wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu: min 80N,
- m) podkład trawy: poliuretanowy
- n) wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM z recyklingu

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

- a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO.
- b) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium posiadające odpowiednią akredytację.
- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm.
- d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

- e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. Oba testy mają dopuszczać zastosowanie materiałów pod balonem pneumatycznym.
 - f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
 - g) Raport z badań testu Lisport na min 200 000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z normą EN 1506 "Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie".
 - h) Dokument potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu.
- Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość Oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.
- Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie proponowanej przez Wykonawcę nawierzchni.

MODYFIKACJA:

Na podstawie art. 286 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SWZ:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia (SWZ) i wzór umowy dla części nr 2 Modernizacja boiska sportowego Orlik w m. Redzikowo dz. nr 1/21 **rozszerzając go o opis wymaganej nawierzchni podlegającej wymianie.**

Zmodyfikowany SWZ i wzór umowy dla części nr 2 stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji.

Ponadto zgodnie z art. 286 Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** na dzień 21.03.2025 do godziny 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień 21.03.2025 o godzinie 11:00

Koniec terminu związania z ofertą przypada na 19.04.2025

*Wójt Gminy Redzikowo
Barbara Dykier*