

Mikołów, dnia 08.02.2022r.

Znak sprawy: ZGL/TP/01/2022

KZP.2621.01.01.2022EKP

**do wszystkich uczestników
postępowania****Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści SWZ w postępowaniu o sygnaturze ZGL/TP/01/2022
pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja
budynku przy ul. Bandurskiego 8.****I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym dla branży sanitarnej w pkt. I zapisano, że opracowanie powinno zawierać: „8. zastawienie materiałów - instalacja c.o.; 9 - zestawienie materiałów - SWC" - brak takich zestawień w udostępnionej dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W załączeniu brakujące zestawienia.

Pytanie nr 2:

Na rozwinięciu instalacji c.o. część 1 i 2 oraz w opisie technicznym, wykazano zawory pod pionowe na zasilaniu i powrocie w sumie 52 szt., brak powyższych zaworów w udostępnionym przedmiarze robót dla instalacji c.o. - prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz o określenie czy powyższe zawory mają spełniać funkcje regulacyjne czy tylko odcinające.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Do przedmiaru robót instalacji co w budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie proszę dodać pozycję nr 20a o treści " Zawory odcinające z odwodnieniem o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm"

w ilości 52szt i wycenić w oparciu o katalog KNNR 4 0411-01 wg załączonego poprawionego przedmiaru robót

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 1):

W załączniku nr 7 do swz dokonano zmiany w opisie technicznym dotyczącym przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i wymiennikowni.

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):

W załączniku nr 7 do swz dokonano zmiany w przedmiarze robót dotyczącym instalacji centralnego ogrzewania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Załączniki:

- 1) Projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i wymiennikowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie.
- 2) Przedmiar robót – instalacja c.o.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a