



Znak: SA.270.10.2023

Szczebra, dn. 30.06.2023 r.

**Odpowiedź na zapytanie potencjalnego Wykonawcy
(Wyjaśnienie treści SWZ)**

**Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne
prowadzonego w trybie podstawowym, znak: SA.270.10.2023
na „Budowę deszczowni na szkółce leśnej w Nadleśnictwie Szczebra”**

W dniu 29 czerwca 2023 roku wpłynęło do Nadleśnictwa Szczebra pytanie od potencjalnego Wykonawcy jak niżej:

„Dzień dobry, W opisie technicznym projektu podano, iż zestaw pompowy ma posiadać wirniki, dyfuzory oraz wał ze stali nierdzewnej AISI-316. Jest to stal kwasoodporna. Czy zamawiający dopuszcza budowę powyższych elementów ze stali nierdzewnej klasy AISI-304? Nie ma technicznej konieczności, aby zestaw do wody czystej był wykonany ze stali kwasoodpornej. Zmiana materiału nie wpłynie na parametry pracy zestawu.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza montażu elementów ze stali nierdzewnej klasy AISI-304. Woda, która pochodzi z naturalnego źródła, posiada szereg bakterii oraz mikroelementów, które mogą powodować korozję lub inne uszkodzenia stali nierdzewnej klasy AISI-304.