



## Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka  
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017  
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

---

Dąbrowa Białostocka, 19 sierpnia 2022 r.

**BRG. 271.56.2022**

**ID postępowania - 648539**

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
o udzieleniu zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej**

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:**

**Pytanie nr 1**

**W opisie do projektu architektonicznego zapisano, aby konstrukcje wiat 1,2,3, altany oraz konstrukcji dachu budynku toalety wykonać z drewna klasy C30. Drewno klasy C30 jest materiałem praktycznie nie osiągalnym na rynku oraz rzadko używanym przy tego typu konstrukcjach , proszę o zrewidowanie tego zapisu.**

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza aby konstrukcje wiat 1,2,3, altany oraz konstrukcja dachu budynku toalety były wykonane z drewna klasy C24.

**Pytanie nr 2**

**W przedmiarze robót architektonicznych ujęto wykonanie ogrodzenia panelowego w ilości 315mb, proszę o podanie parametrów ogrodzenia (wysokość , grubość, kolor) oraz określenie czy wraz z ogrodzeniem projektowane są furtki oraz bramy.**

Odpowiedź nr 2

Zamawiający określa aby ogrodzenie było wykonane z elementów panelowych ocynkowanych wysokości minimum 123 cm, szerokości 250cm, z drutu minimum 4.7, w kolorze zielonym

RAL6005 malowanym proszkowo. Od strony ulicy Sportowej, wraz z ogrodzeniem uwzględnić podmurówkę betonową wys. 30cm. Do kalkulacji uwzględnić także 1 furtkę szer. 100cm.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, dokonując jednocześnie modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XIX „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 10.00, 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.30”

Rozdział XIII „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27 września 2022 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”