

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na**

### **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody”**

Gmina Brody działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

Zamawiający w dokumentacji PFU wymaga aby oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złożeń obrotowych prosimy o informację czy zostaną dopuszczone oczyszczalnie ścieków pracujące w innych technologiach np. osad czynny, wymagające stałego dozoru i kontroli?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni ścieków pracującej w innych technologiach.**

#### **Pytanie nr 2:**

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie które są niesprawdzone w warunkach polskich lub prototypowe dla wielkości analogicznych. Za takie urządzenia pytający uważa oczyszczalnie ścieków o wielkości, które wymagane są przez zamawiającego dla zakresu od 250 RLM, które nie zostały zainstalowane przez danego producenta na żadnym obiekcie w Polsce lub zainstalowane obiekty referencyjne pracują przez okres krótszy niż okres standardowej gwarancji producenta to jest trzy lata?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający dopuści jedynie oczyszczalnie ścieków uwzględniające wymogi zapisane w OPZ. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych oraz takich, które nie są sprawdzone w warunkach polskich.**

#### **Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków które pracują w zbiornikach betonowych zamiast wymaganych GRP w dokumentacji pozwoli to obniżyć koszty materiałów dla wykonawcy, jednak obniży znacznie gwarancje na dostarczony zbiornik?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

**Zamawiający nie dopuści zastosowania technologii w zbiornikach betonowych.**

**Pytanie nr 4:**

Czy zamawiający będzie wymagał wraz ze złożoną ofertą przedłożenia dokumentacji technicznej, deklaracji właściwości użytkowych, deklaracji zgodności, dokumentacji techniczno-ruchowej wraz ze schematami technologicznymi od wykonawcy, potwierdzające zgodność technologii z przedmiotem zamówienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

**Zamawiający będzie wymagał wraz ze złożoną ofertą przedłożenia dokumentacji technicznej, deklaracji właściwości użytkowych, deklaracji zgodności, dokumentacji techniczno-ruchowej wraz ze schematami technologicznymi od wykonawcy, potwierdzające zgodność technologii z przedmiotem zamówienia.**

**Pytanie nr 5:**

Czy zamawiający będzie wymagał od dostawcy technologii oczyszczalni ścieków dla wszystkich obiektów, był w posiadaniu Deklaracji Właściwości Użytkowych wystawionej na podstawie raportu z jednostki notyfikowanej zgodnej z normą PN:EN 12556-3:A2:2013, obowiązującej dla oczyszczalni do 50 PE?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

**Zamawiający będzie wymagał od dostawcy technologii oczyszczalni ścieków dla wszystkich obiektów, był w posiadaniu Deklaracji Właściwości Użytkowych wystawionej na podstawie raportu z jednostki notyfikowanej zgodnej z normą PN:EN 12556-3:A2:2013, obowiązującej dla oczyszczalni do 50 PE.**

**p. o. Wójta Gminy Brody  
/-/ Juliusz Dudziak**

Umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.  
<https://platformazakupowa.pl/pn/brody>.