



Oznaczenia:

WG - wyłącznik główny

TE - tablica bezpiecznikowa wg projektu instalacji budynku socialnego

TO - tablica oświetlenia boisk

☑ - maszty stalowe ocynkowane stożkowe o wysokości 12m na fundamencie prefabrykowanym

- A

**-oprawa metalohalogenkowa 250W**

*Proj: LED 24976/21061lm, 150W, IP66, 4000°K.*
- B

**-oprawa metalohalogenkowa 400W**

*Proj: LED 24976/21061lm, 150W, IP66, 4000°K.*
- Rs100

**- uziom słupa bednarka FeZn 25x4**

Tytuł rysunku:	Schemat zasilania oświetlenia		
Nr rysunku:	IE-2	Skala:	1:--
Nazwa obiektu budowlanego:	Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymiana opraw oświetleniowych oraz remont budynku zaplecza sportowego na istniejącym ORLIKU przy ul. Zamkowej 47 w Bełżycach na dz. nr 123		
Projektował:	mgr inż. Paweł Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PWOE/10		
Data:	kwiecień 2024		