



**ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŁODZI**

ul. Wólczańska 111/113
90-521 Łódź

WZ.52840.121.2022.2.MP

Łódź, 01 sierpnia 2022 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA-ŁÓDŹ	
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
Znak MPO.....	
Wydano dnia	05-08-2022
Przekazano	05/08/22
Załączników	2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. poz. 296), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lipca 2022 r., Strony – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź, oraz załączonej do wniosku „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej strefy pożarowej z odpadami stałymi: wiaty magazynowej wraz z placem magazynowym na odpady gabarytowe zlokalizowana w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1, 91-842 Łódź, dz. nr ew.: 144/27, 144/28, 144/35” opracowanej w lipcu 2022 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Marka Jasińskiego nr upr. 454/2003 (zwanej dalej „Ekspertyzą”), w sprawie akceptacji niezgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej wskazanych w Ekspertyzie w następującym zakresie:

- 1) „zbliżenia strefy pożarowej z odpadami stałymi – SPZOS do budynku socjalnego ZL III na odległość wynoszącą 12,7 m bez zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120-M lub REI 240,
- 2) zbliżenia SPZOS do granicy/konturu lasu – granicy gruntu leśnego na odległość wynoszącą od 14,9 do 16,8 m,
- 3) zbliżenia SPZOS do granicy nieruchomości gruntowej, w obrębie której znajduje się analizowana strefa, na odległość wynoszącą od 2,5 do 2,8 m”,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla strefy pożarowej z odpadami stałymi – wiaty magazynowej wraz z placem magazynowym na odpady gabarytowe zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1, w sposób inny niż określony w § 16 ust. 1 pkt. 1, § 19 ust. 1, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. poz. 296), stosownie do rozwiązań zamiennych wskazanych w Ekspertyzie, polegających na:

- 1) „częściowym wydzieleniu SPZOS z przestrzeni dachem z blachy trapezowej, a także ścianami zewnętrznymi posiadającymi klasę odporności ogniowej REI 60 do wysokości 2,5 m oraz z blachy trapezowej powyżej tej wysokości; wszystkie elementy wiaty będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO),

- 2) Wyposażeniu wiaty magazynowej w półstałe urządzenie gaśnicze wodne, zaopatrywane w wodę do gaszenia pożaru poprzez nasadę 75, umożliwiającą zasilenie przedmiotowej instalacji w wodę z pojazdów pożarniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
- 3) Przeprowadzaniu co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników MPO Łódź – w szczególności pod kątem użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sprawiania linii gaśniczych”.

UZASADNIENIE

Niniejsze rozstrzygnięcie uwzględnia w całości żądanie Stron, w związku z czym na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), odstąpiono od jego uzasadnienia.

Oprócz rozwiązań wskazanych w ww. Ekspertyzie analizowany obiekt powinien spełniać inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Postanowienie rozpatruje się łącznie z Ekspertyzą opieczętowaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Na marginesie, zwraca się uwagę, że półstałe urządzenie gaśnicze wodne dedykowane do zabezpieczenia SPZOS, o którym mowa w pkt. 2 rozwiązań zamiennych, stanowi w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych urządzenie przeciwpożarowe i powinno być zaprojektowane i zrealizowane z uwzględnieniem regulacji prawnych w tym zakresie.

Zwraca się także uwagę na oznakowanie nasady 75 zasilającej ww. urządzenie przeciwpożarowe w sposób widoczny dla ekip ratowniczych i zapewniający identyfikację jej funkcji (np. tablica z napisem „zasilenie półstałego urządzenia gaśniczego wodnego chroniącego SPZOS”).

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. MPO Łódź Sp. z o.o.
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2.

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska PSP w Łodzi
91-446 Łódź, ul. Żgierska 47.



ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI
z up.

st. brig. mgr inż. Paweł MALINOWSKI
Z-CA ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

Klauzula informacyjna:

Jeżeli korespondencja zawiera dane osobowe, są one przetwarzane na zasadach określonych pod adresem elektronicznym:
<https://www.gov.pl/web/kwpsp-lodz/klauzula-informacyjna>