



--	--

		kanalizacja sanitarna pod posadzką
		odcinek wentylacyjny kanalizacji sanitarnej woda zimna pod stropem z rur polipropylenowych PP-R jednorodnych, PN16, Tmax=90C
		woda ciepła pod stropem z rur polipropylenowych PP-R zespolone, stabilizowane aluminium, PN16, Tmax=90C
		cyrkulacja woda ciepłej pod stropem z rur polipropylenowych PP-R zespolone, stabilizowane aluminium, PN16, Tmax=90C
		woda zimna w posadzce z rur wielowarstwowych Tmax=90C; w zakresie średnic 14-40 typ PE-RT/AlPE
		Tmax=90C; w zakresie średnic 14-40 typ PE-RT/AlPE woda do celów ppoż z rur stalowych obustronnie ocynkowanych oznaczenie baterii umywalkowej
		oznaczenie baterii natryskowej
		zawór odcinający pion kan. sanitarnej Ø110 wyprowadzony ponad dach zakończony wyłęgawką kanalizacyjną Ø110/160
		rzędna kan. sanitarnej odniesiona do +0,00 budynku przewody idące w górę
		przegroda
		oznaczenie lokalizacji hydrantu P.p.poż.