5 4 3 1

wyrzutnia dachowa Ø125

10000 m³/h
1600 x 500

WW1-1
WW1-2
WW1-3
WW1-4
WW1-5

NN1-4 NN1-9 NN1-9 NN1-9 NN1-9 NN1-9 NN1-9 NN1-9 NN1-8 NN1-7

SK 4.96 m

10000 m³/h
1500 x 700

NN1-5
NN1-6
WW1-5
WW1-6
SK 5.86 m

WW2-1

wyrzutnia dachowa Ø125

1020 m³/h
315

NR 1 centrala dachowa
Przepływ (1,205 kg/m3) 11000 11000 m3/h
Sprez dyspozycyjny 300 300 Pa
Silnik; Napiecie; Prad znamionowy 4.60; 3x400; 7.40 4.60; 3x400; 7.40 kW/V/A
Moc akustyczna, obudowa 59 dB(A)
Moc L1 + L2 + L3 + N + PE (3x400V) 50 Hz
Pobór prądu 17.8 A
Nagrzewnica, Wymiennik typu
nagrzewnica/chłodnica 46,3 kW ; 15,4/28°C
Czynnik grzewczy/chłodniczy 35/40°C ; 46,3 kPa ; 2,50 l/s ;
1 1/2" / 1 1/2" Króćce przyłączeniowe
Odzysk ciepła (Mokry / Suchy) 80,9 %

N1-1 W1-1
N1-2 N1-3 W1-2 W1-3
N1-4 W1-4
N1-5 W1-5
N1-4 W1-4 W1-6
N1-8
N1-12 N1-13 N1-12 N1-14 N1-11 N1-10 N1-9
N1-15

W1-10 W1-11 W1-10 W1-12 W1-9 W1-8 W1-7 N1-8

SK 4.96 m SK 5.86 m SK 4.96 m SK 5.86 m

K1

wyrzutnia dachowa Ø125

K2

2xCT dn65St

pompa ciepła PC1

K3

wyrzutnia dachowa Ø125

pompa ciepła PC2 HP8
zasilanie 3x400V
MCA18A, MFA 25A
poziom mocy akustycznej 73dB(A)
czynnik chłodniczy R410A
wymiary 940x1420x330
waga 135kg

K4

15.88Cu
9.52Cu

pompa ciepła PC2

300 m³/h
200

wyrzutnia dachowa Ø125

K5

OZNACZENIA

- przewody instalacji PC
- przewody instalacji C, stalowe, galwanizowane
- układy wentylacji NW - czerpne kanały prostokątne
- układy wentylacji NW - wyrzutowe kanały prostokątne
- układy wentylacji NW - nawiewnej kanały prostokątne
- układy wentylacji NW - wyciągowej kanały prostokątne
- SK 3.46 m — oznaczenie rzędnej spodu kanału
- W9-23 — oznaczenie nr kształtki wg. specyfikacji -załącznik do opisu technicznego
- K1 — pion kan. sanitarnej Ø110 wyprowadzony ponad dach zakończony wywiewką kanalizacyjną Ø110/160

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: **Gmina Skarszewy, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy**

Adres: **ul. Gdańska 7, 83-250 Godziszewo, gm. Skarszewy, pow. Starogardzki, gm. Skarszewy**

Temat: **BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GODZISZEWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI**

HALA SPORTOWA

Projektował:	dr inż. Adam Krupiński Nr upr.: ZAP/0092/POOS/06 – upr. SANIT. bez ograniczeń	
Sprawdziła:	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr upr.: ZAP/0222/PWOS/10 – upr. SANIT. bez ograniczeń	
Opracował:		Branża: sanitarna Faza: TECH.
TREŚĆ RYSUNKU	***RZUT DACHU INSTALACJE SANITARNE***	Skala: 1:50 Data: 20.02.2025 Nr rys. S4 Str.