



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Znak: RIOŚ.271.1.7.2024.DD

Szczawnica, dnia 09 lipca 2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ:

Zapytanie 1

Dokumentacja wykonawcza nie uwzględnia normy odnoszącej się do maksymalnego czasu pogłosu jaka jest dopuszczalna dla tego typu budynków. Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy spełnienia normy PN-B-02151-4:2015-06 Część 4", która odnosi się do ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5). Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnoszącą się do czasu pogłosy. Norma dokładnie określa konieczność wykonania adaptacji akustycznej dla sal sportowych na której czas pogłosu nie może przekroczyć 1,5/1,8 sekundy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie będzie wymagał spełnienia normy PN-B-02151-4:2015-06 Część 4. Wymagania wymienione w części 4 dotyczą hal gimnastycznych i sportowych wykonanych ze ścian i sufitów pełnych, trwałych materiałów. Przedmiotowa hala posiada ściany i pokrycie membranowe.