



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.5.3.2025

Kościerzyna, dnia 09.04.2025r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja – Szopińskiego w Kościerzynie

Zamawiający informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. *W nawiązaniu do przesłanych profili i odpowiedzi, proszę o dokładny wypis średnic wszystkich projektowanych studni. Na profilach występują rozbieżności, np. studnia D3 opisana jest jako DN1200 a na kolejnym profilu jako DN2000. Studnia DN2500 nie jest opisana na załączonych profilach.*

Zamawiający załącza profil kanalizacji deszczowej oraz zaktualizowaną część opisową dokumentacji projektowej i PZT. Jednocześnie zamawiający informuje, że w pozycji 9 przedmiaru robót przyjąć wykonanie 2 szt. studni DN 2500 (studnia D3 i D8), natomiast w pozycji 10 przedmiaru przyjąć 4 studnie DN 1200.

2. *Czy studnia opisana jako Di wymaga wymiany lub jakichkolwiek robót naprawczych?*

Zamawiający informuje, że studnia Di nie jest przewidziana jest do wymiany oraz wykonania robót naprawczych.

Z upoważnienia Burmistrza

Daniel Młynarczyk
Zastępca Burmistrza