



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

GMINA ŚWIERZAWA

Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa
tel. 75 71 35 360,
urząd@swierzawa.pl
e-puap /89m4egf6ck/skrytka

INGK.Kr.271.33.3.2023/3

Świerzawa, dnia 25.08.2023r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: **„Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości Sokolowiec” w systemie zaprojektuj - wybuduj**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1:

Dzień dobry, zwracamy się do Państwa z pytaniem odnośnie przyłączy wodociągowych. Nigdzie w dokumentacji nie ma określonego rozwiązania dotyczącego przyłączy do poszczególnych budynków. Czy wykonawca ma uwzględniać ich budowę, czyli wykonanie sieci wraz z przyłączami? Czy przyłącza nie będą wykonywane w tym zadaniu.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z treścią pkt. 1.10 załącznika nr 1 do SWZ Opis przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga:

„Należy przewidzieć odejścia do każdej zabudowanej działki oraz do nieruchomości, na których rozpoczęto budowę budynków mieszkalnych (za rozpoczęte budowy rozumie się również nieruchomości z aktualnymi na dzień ogłoszenia postępowania zgłoszeniami/pozwoleniami na budowę <https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/>). Na granicy działki (przy granicy – zależnie od możliwości terenowych) należy zlokalizować studnie wodomierzowe wraz z zestawami wodomierzowymi i wodomierzami”

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa

dr Paweł Kisowski