



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 mnowakowski@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 29.04.2022r.

SPZOZ . AZ . 2022 .

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż klimatyzacji w budynkach SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2022.8,

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1,

Co ma wchodzić w skład koncepcji projektowej? Czy mają to być rzuty z zaznaczeniem urządzeń i przebiegiem instalacji?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mają to być rzuty z zaznaczeniem urządzeń i przebiegiem instalacji z wyszczególnieniem typu urządzeń, firmy oraz parametrów technicznych np. moc ziębnicza, moc elektryczna.

Pytanie 2,

Czy Zamawiający ma rzuty pomieszczeń w formacie *dwg, które można wykorzystać do wykonania koncepcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rzutów pomieszczeń w formacie *dwg.

Pytanie 3,

Co ma wchodzić w skład dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedź: Dokumentacja techniczno rozruchowa lub instrukcja obsługi oraz karty gwarancyjne i koncepcja powykonawcza jak w pytaniu 1.

Pytanie 4,

Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy w okresie gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeglądów wraz z czyszczeniem należy wykonywać dwa razy w roku

Pytanie 5,

Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów więcej niż jednego producenta?

Jednostkę zewnętrzną 16kW miał tylko w ofercie producent Sinclair ale została wycofana z produkcji i jest niedostępna. Natomiast inni producenci nie spełniają wymaganych parametrów. Proszę o zmianę wymagań parametrów na 15,5/17,4kW.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów więcej niż jednego producenta. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie jednostki zewnętrznej o mocy nie mniejszej niż 16kW.

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ:

1) Rozdziału XI ust. 11.20, który przyjmuje brzmienie:

11.20. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert tj. 02.05.2022r., Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

2) Rozdziału XVII ust. 17.2 pkt 3 oraz 4, które przyjmują brzmienie:

3. Ad 3) „Termin wykonania”:

Termin wykonania zaoferowany przez wykonawcę	Ilość punktów, które może otrzymać w kryterium „Termin wykonania”
Do 30 dni	1 pkt
31 – 35 dni	5 pkt
36 – 45 dni	10 pkt

- 1) Wykonawca w druku oferty ma obowiązek termin wykonania zgodnie z tabelą powyżej ;
- 2) W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze w druku oferty żadnego terminu wykonania, oferta zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca treści SWZ,
- 3) W przypadku gdy wykonawca zaproponuje termin wykonania dłuższy niż 45 dni, oferta zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca treści SWZ.

4. Ad 4) „Czas reakcji na awaryjne zgłoszenie w czasie gwarancji”:

Czas reakcji na awaryjne zgłoszenie w czasie gwarancji zaoferowany przez wykonawcę	Ilość punktów, które może otrzymać w kryterium „Czas reakcji na awaryjne zgłoszenie w czasie gwarancji”
Od 48 do 37 godzin	1 pkt
Od 36 do 25 godzin	5 pkt
Od 24 do 13 godzin	10 pkt
Do 12 godzin	15 pkt

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
Jarosław Kończuła

Kierownik zamawiającego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zaopatrzenia i Zamówień
Publicznych
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Rafał Nowakowski
Rafał Nowakowski