

Etap I realizacji robót budowlanych Etap II realizacji robót budowlanych
Oddział szpitalny Izba przyjęć

Legenda:

- TKDO — Terminal z wezwaniem Lekarza I LCD montaż p/t (puszka typu: EC350C5 169x130x70) lub n/t.
- NL — Lampka NODE 4 kolory + buczek montaż p/t (puszka f60) lub n/t.
- CRD-B — Przycisk przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS, h=1,2-1.5m.
- KAŻWA — Przycisk kasujący/odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m.
- KAŻDA — Przycisk pociągany BUS, h=2.2m.
- RJ45 — Przycisk przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS, h=1,5m lub montaż w panelu nadłóżkowym manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
- CRD-B RJ45 — Przycisk przywoławczo-odwoławczy-lekarski z gniazdem RJ45 BUS, h=1,5m lub montaż w panelu nadłóżkowym manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
- ZASILACZ — Zasilacz stabilizowany 24V DC montaż na szynie DIN Wymiar: 14 jedostek szerokości
- BUS - magistrala korytarzowa: UTP-H kat.5e 24AWG
- RBUS magistrala salowa typu: UTP-H kat.5e 24AWG
- przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x1,5mm2

wejście/wyjście 4 · wejście/wyjście 2 · wejście/wyjście 3 · wejście/wyjście 1

klatka schodowa K2 · klatka schodowa K1

Etap I | Etap II

Piętro : - 0 (parter)		
Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
0.01	Wiatrołap	2,54
0.02	Przedsionek	36,15
0.03	Korytarz	98,93
0.04	Kuchnia	18,11
0.05	Pv lat poligoniarek z pokojem przygotowawczym	10,09
0.05A	Gabinet lekarski	9,85
0.06	Sala pacjentów	20,23
0.07	Łazienka dla niepełnosprawnych	10,10
0.08	Łazienka	9,44
0.09	Łazienka	9,20
0.10	Łazienka	4,28
0.11	Sala pacjentów - izolatka	15,97
0.12	Gabinet lekarski	9,92
0.13	Sala pacjentów	20,91
0.14	Schowek	5,2
0.15	Klatka schodowa	13,78
0.16	Pom. Socjalne	13,18
0.17	Pok. Pielęgniarki Oddziałowej	12,69
0.18	Sala pacjentów	26,47
0.19	Sala pacjentów	26,19
0.20	Sala pacjentów	26
0.21	Sala pacjentów	26,51
0.22	Gabinet zabiegowy	26,88
0.23	Sala pacjentów	25,27
0.24	Brudownik	10,02
0.25	Łazienka	5,18
0.26	Szatnia personelu	10,22
0.26A	Łazienka	4,44
0.27	Gabinet lekarski	11,43
0.28	Gabinet lekarski	11,46
0.29	Gabinet lekarski	23,38
0.30	Korytarz	47,24
0.31	Sala terapii	25,51
0.32	Gabinet lekarski	12,46
0.33	Sekretariat	13,13
0.34	Gabinet lekarski	6,69
0.35	Pom. Porządkowe	4,74
0.35A	Magazyn	0,88
0.36	WC	2,27
0.37	WC	2,32
0.38	Gabinet lekarski	12,26
0.39	Korytarz	20,58
0.40	Kierownik izby przyjęć	11,77
0.41	Pielęgniarka koordynacyjna izby przyjęć	12,57
0.42	Grupa interwencyjna	12,85
0.43	Pok. Pielęgniarek	12,70
0.44	Lekarz dyżurny	12,86
0.45	Gabinet przyjęć	13,03
0.46	Korytarz	24,23
0.47	Izba przyjęć	20,24
0.48	Rejestracja	9,93
0.49	Kontrolery medyczne	9,89
0.50	Pom. Socjalne	10,12
0.51	Łazienka	9,03
0.52	Klatka schodowa	15,03
0.53	Pom. Techniczne	7,47
0.54	Szyb windy	8,47
Powierzchnia użytkowa		624,48
Powierzchnia ruchu		257,68
Powierzchnia ruchu		8,47
Powierzchnia netto		890,99
Powierzchnia nieużytkowa		
Powierzchnia całkowita		1105,13

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych
ul. Świętokrzyska 12,
30 - 015 Kraków

tel./fax (12) 265 19 28
+48 607 616 222
+48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 152 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. Dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr J. Babińskiego.
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
Projektował:	mgr inż. Rafał Góra nr Upr.: MAP/0315/POOB/13
Opracował:	mgr inż. Mateusz Piga
Tytuł:	RZUT PARTERU - INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA - ETAP II

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	E.04