

Legenda SSP:

- CSP – centrala sygnalizacji pożaru
- CKD – centrala klap dymowych
- ZSP – zasilacz pożarowy
- czujka dymu
- czujka dymu i temperatury
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- element kontrolno–sterujący
- wskaźnik zadziałania
- SW – sygnalizator akustyczno–optyczny
- TD – trzymacz drzwiowy
- SD – siłownik drzwi napowietrzających
- SK – siłownik klap oddymiających
- PA – przycisk oddymiania, montaż ok 1,4m nad posadzką
- PP – przycisk przewietrzania, montaż ok 1,4m nad posadzką

Legenda DSO:

- pożarowy głośnik sufitowy
- pożarowy głośnik sufitowy
- pożarowy głośnik naścienny
- mikrofon strażaka
- rozszerzenie mikrofonu
- CDSO – centrala sytemu DSO – szafa

Legenda opraw oświetlenia ewakuacyjnego:

- EW1 – Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm
- EW2 – Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=72mm h=224mm
- EW3 – Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, źródła LED 3W, 370lm optyka C , autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biały, wymiary: średnica 100mm, h=37mm
- EW4 – Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna, kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm
- EW5 – Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm

Piętro +1		
Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
1.01	Pokój dzienny pacjentów	38,74
1.02	Kuchnia	18,03
1.03	Korytarz	57,08
1.04	Pokój dzienny pacjentów	21,39
1.05	Sala pacjentów	10,16
1.06	Dyżurka	9,87
1.07	Sala pacjentów	10,04
1.08	Łazienka	9,55
1.09	Łazienka	9,47
1.10	Sala pacjentów	9,97
1.11	Dyżurka	10,09
1.11A	Sala pacjentów	10,05
1.12	Pokój dzienny pacjentów	21,72
1.13	Klatka schodowa	18,76
1.14	Korytarz	46,94
1.15	Magazyn	5,52
1.16	Sala pacjentów	26,84
1.17	Sala pacjentów	26,90
1.18	Sala pacjentów	26,64
1.19	Sala pacjentów	13,04
1.20	Sala pacjentów	13,06
1.21	Sala pacjentów	13,13
1.22	Sala pacjentów	13,02
1.23	Sala pacjentów	27,45
1.24	Sala pacjentów	26,45
1.25	Łazienka personelu	5,16
1.26	Pom. Porządkowe	4,70
1.27	Brudownik	6,17
1.28	Magazyn	8,56
1.29	Pokój pracownika socjalnego	5,48
1.30	Gabinet lekarski	11,32
1.31	Gabinet lekarski	11,45
1.32	Sekretariat	12,61
1.33	Pokój pielęgniarki oddziałowej	10,22
1.34	Korytarz	39,61
1.35	Pracownia terapii zajęciowej	25,67
1.36	Kierownik oddziału psychogeriatrycznego	12,24
1.37	Gabinet lekarski	12,48
1.38	Magazyn	6,75
1.39	Schowek	3,57
1.40	Schowek	2,33
1.41	WC	2,94
1.42	WC	2,43
1.43	Łazienka	11,80
1.44	Sala pacjentów	12,89
1.45	Magazyn	12,66
1.46	Sala pacjentów	12,92
1.47	Sala pacjentów	12,92
1.48	Gabinet psychologa	12,86
1.49	Gabinet psychologa	13,20
1.50	Korytarz	40,49
1.51	Siatnia	19,42
1.52	Rehabilitacja	10,22
1.53	Sala pacjentów	10,07
1.54	Pomieszczenie socjalne	10,23
1.55	Łazienka	8,90
1.56	Klatka schodowa	24,31
Powierzchnia użytkowa		663,50
Powierzchnia ruchu		227,19
Powierzchnia usługowa		
Powierzchnia netto		890,69
Powierzchnia nieużytkowa		
Powierzchnia całkowita		1105,13

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych
ul. Świętokrzyska 12,
30 - 015 Kraków,
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu
tel.fax: (12) 265 19 26
+48 607 016 222
+48 692 299 165

Temat:	Roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku, budowie nowego budynku połączonego z przebudowanym szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do szpitalnego w celu dostosowania do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 dla szpitalnego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
Projektował:	mgr inż. Rafał Góra nr Upr.: MAP/0315/POOE/13
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Jancoha nr Upr.: MAP/0050/PWOE/10
Opracował:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	**RZUT I PIĘTRA**

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
05.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:100	E-02