Legenda SSP:

- CSP – centrala sygnalizacji pożaru
- CKD – centrala klap dymowych
- ZSP – zasilacz pożarowy
- czujka dymu
- czujka dymu i temperatury
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- element kontrolno–sterujący
- wskaźnik zadziałania
- SW – sygnalizator akustyczno–optyczny
- TD – trzymacz drzwiowy
- SD – siłownik drzwi napowietrzających
- SK – siłownik klap oddymiających
- PA – przycisk oddymiania, montaż ok 1,4m nad posadzką
- PP – przycisk przewietrzania, montaż ok 1,4m nad posadzką

Legenda DSO:

- pożarowy głośnik sufitowy
- pożarowy głośnik sufitowy
- pożarowy głośnik naścienny
- mikrofon strażaka
- rozszerzenie mikrofonu
- CDSO – centrala sytemu DSO – szafa

Legenda opraw oświetlenia ewakuacyjnego:

- EW1 – Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm
- EW2 – Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=72mm h=224mm
- EW3 – Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, źródła LED 3W, 370lm optyka C , autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biały, wymiary: średnica 100mm, h=37mm
- EW4 – Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna, kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm
- EW5 – Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm

Piętro -1 (parter)		
Nr. Pom.	**Nazwa pomieszczenia**	**Powierzchnia [m2]**
0.01	Wiatrołap	2,54
0.02	Przedsionek	36,15
0.03	Korytarz	98,93
0.04	Kuchnia	18,11
0.05	Punkt pielęgniarek z pokojem przygotowawczym	10,09
0.05A	Gabinet lekarski	9,85
0.06	Sala pacjentów	20,23
0.07	Łazienka dla niepełnosprawnych	10,10
0.08	Łazienka	9,64
0.09	Łazienka	9,20
0.10	Łazienka	4,78
0.11	Sala pacjentów - izolatka	15,37
0.12	Gabinet lekarski	9,92
0.13	Sala pacjentów	20,91
0.14	Schowek	5,2
0.15	Klatka schodowa	13,78
0.16	Pom. Socjalne	13,18
0.17	Prik. Pielęgniarki Oddziałowej	12,69
0.18	Sala pacjentów	26,47
0.19	Sala pacjentów	26,19
0.20	Sala pacjentów	26
0.21	Sala pacjentów	25,51
0.22	Gabinet zabiegowy	25,88
0.23	Sala pacjentów	25,27
0.24	Brudownik	10,02
0.25	Łazienka	5,18
0.26	Szatnia personelu	10,22
0.26A	Łazienka	4,44
0.27	Gabinet lekarski	11,43
0.28	Gabinet lekarski	11,46
0.29	Gabinet lekarski	23,38
0.30	Korytarz	47,24
0.31	Sala terapii	25,51
0.32	Gabinet lekarski	12,46
0.33	Sekretariat	12,13
0.34	Gabinet lekarski	6,69
0.35	Pom. Porządkowe	6,74
0.35a	Magazyn.	0,88
0.36	WC	2,27
0.37	WC	2,52
0.38	Gabinet lekarski	12,26
0.39	Korytarz	20,58
0.40	Kierownik ubty przyjęć	11,77
0.41	Pielęgniarka koordynująca izbę przyjęć	12,57
0.42	Grupa interwencyjna	12,85
0.43	Prik. Pielęgniarek	12,70
0.44	Lekarz dyżurny	12,86
0.45	Gabinet przyjęć	13,03
0.46	Korytarz	24,23
0.47	Izba przyjęć	20,24
0.48	Rejestracja	9,93
0.49	Ratownicy medyczni	9,89
0.50	Pom. Socjalne	10,12
0.51	Łazienka	9,03
0.52	Klatka schodowa	15,03
0.53	Pom. Techniczne	7,47
0.54	Szyb windy	8,47
Powierzchnia użytkowa		629,64
Powierzchnia ruchu		257,48
Powierzchnia ucługowa		8,47
Powierzchnia netto		890,59
Powierzchnia ruszu/ściknas		
Powierzchnia całkowita		1105,13

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel/fax: (12) 265 19 26
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 016 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na polepszeniu termicznego budynku, budowie windy, budowie podjazdów, przebudowie kotłowni wentylacji mechanicznej, oraz dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	**Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr J. Babińskiego 29**
Adres:	**ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków**
Projektował:	mgr inż. Rafał Góra nr Upr.: MAP/0315/POOE/13
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Jancoha nr Upr.: MAP/0050/PWOE/10
Opracował:	mgr inż. Mateusz Riga
Tytuł:	**RZUT PARTERU**

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
05.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:100	E-01