



w Trzciance

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka
tel./fax: (67) 216-83-08

NIP: 763-18-67-781
www.zik.trzcianka.com.pl
ziktrzcianka@wp.pl

URZĄD MIEJSKI

TRZCIANKI

W PŁYNEŁO

2022-07-05

Trzcianka, dnia 01.07.2022 r.

L.dz.....

13/07/2022

Nr ewidencyjny



RPW/16578/2022 P

Data: 2022-07-05

Pan

Krzysztof Wojciech Jaworski

Burmistrz Trzcianki

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej posesji położonej na działce nr 2029 przy ul. Sikorskiego w Trzciance, informuję co następuje:

1. Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować z rur PE z sieci wodociągowej 110 mm biegnącej w pasie drogowym w ul. Sikorskiego na działce nr 2017 obok w/w działki lub sieci dn90 w pasie drogowym na działce nr 2052 w ul. Chełmońskiego. Obowiązkowo przy włączeniu do sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę odcinającą i zawór antyskażeniowy za wodomierzem głównym w studziencie wodomierzowej lub w pomieszczeniu łatwo dostępnym dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza.
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować jako odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacji sanitarnej biegnącej w pasie drogowym na działce nr 2052 w ul. Chełmońskiego. Należy zaprojektować studzienkę rewizyjną na działce odbiorcy. Odległość do granicy gruntowej studzienki rewizyjnej nie może być większa, niż 2,0 mb (minimalna średnica studzienki rewizyjnej 315 mm).
3. Zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.
4. W przypadku, gdy grunty nie stanowią własności inwestora, należy dokonać stosownych uzgodnień z ich właścicielami w zakresie lokalizacji oraz warunków wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
5. Opracowaną dokumentację techniczną należy uzgodnić w ZIK sp. z o. o.
6. Przed rozpoczęciem robót należy pisemnie powiadomić ZIK sp. z o. o.

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Władysław Kups

Wysokość kapitału zakładowego: 41 779 500,00

KRS 0000057944 IX Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda