

Puck, dnia 21.02.2024 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzyński Dwór”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SWZ i ogłoszenia.

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, iż pod drogą powiatową należy wykonać przewiert rurą stalową DN 400 ?

Odpowiedź na pytanie 1

Wykonanie przejście pod drogą powiatową wykonać zgodnie z Decyzją nr OPD-5484/25/P/2023 z dnia 05.04.2023 r. wraz z załącznikiem graficznym.

Pytanie 2

Proszę o podanie bardziej szczegółowych parametrów dla rury stalowej DN 400 - grubość ścianki, jaki rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego?

Odpowiedź na pytanie 2

Parametry techniczne podano w projekcie technicznym oraz z STWiORB.

Pytanie 3

Proszę o załączenie profili dla przyłączy PVC DN 160.

Odpowiedź na pytanie 3

Przyłącza znajdują się w projekcie technicznym rys. od 9 -17

Pytanie 4

Proszę o załączenie badań geologicznych.

Odpowiedź na pytanie 4

W projekcie technicznym załączono opinię geotechniczną, w której określono budowę geologiczną i warunki gruntowo-wodne dla obiektu liniowego.

Pytanie 5

Czy w ramach inwestycji przewidziana jest jakaś wycinka drzew? Czy Zamawiający posiada pozwolenie? Jeżeli tak to ile sztuk?

Odpowiedź na pytanie 5

Nie przewiduje się wycinki drzew – inwestycja liniowa w pasie drogowym na terenie osiedla mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej.

Pytanie 6

Czy wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź na pytanie 6

Zgodnie z Decyzją OPD-5484/25/P/2023 opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas robót oraz wykonanie czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej należy ująć w ofercie. Nie dotyczy to dróg gminnych.

Pytanie 7

Proszę o załączenie projektu rozbiórek i odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie 7

Na zjeździe z drogi powiatowej na drogę osiedlową (gminną) należy rozebrać istniejące płyty drogowe (wym. 15x6) i po zakończeniu robót ułożyć wykonując wymagane zagęszczenie gruntu. (Przedmiar robót poz. 1). Drogi osiedlowe są o nawierzchni ziemnej nieutwardzonej. Zamawiający nie widzi konieczności wykonania projektu rozbiórek oraz odtworzenia nawierzchni.

Pytanie 8

Czy wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia nawierzchni drogowej w śladzie wykonywanych robót czy na całej szerokości drogi?

Odpowiedź na pytanie 8

Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych (ziemnych) należy wykonać na szerokości zapewniającej jej pełne przywrócenie do stanu przed robotami ziemnymi. Należy wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego 0/31,5 po zagęszczeniu 10 cm (pozycja przedmiaru robót 23 i 24).

Pytanie 9

Proszę o podanie istniejącej konstrukcji pod każdy rodzaj nawierzchni niezbędnej do rozbiórki i odtworzenia.

Odpowiedź na pytanie 9

Patrz odpowiedź na pytanie 8.

Pytanie 10

Czy do odtworzenia nawierzchni należy użyć materiału nowego czy z rozbiórki?

Odpowiedź na pytanie 10

Dla odtworzenia nawierzchni ziemnej użyć materiału nowego.

Przedłużenie terminu składania ofert

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

27.02.2024 r. na godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

27.02.2024 r. na godz. 10:15

Ponadto zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, odpowiednio:

W rozdz. XIV Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia **27.03.2024 r.**, przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą.

W rozdz. XVI Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ug_puck, w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **27.02.2024 r.** do godziny **10:00**.

W rozdz. XVII Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.02.2024 r.** o godzinie **10:15**.

W dniu **21.02.2024 r.** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00094608/01 z dnia 07.02.2024 r., dotyczące powyższej zmiany. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zał. Nr 1 – projekt techniczny

Z poważaniem

WOJTA GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczyk

