

OZP.272.26.2021

Olkusz, 11.10.2021 r.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1062K (Bukowno(ul. Borowska, ul. Wiejska)) w miejscowości Bukowno**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie do treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu inwestycji – zgodnie z SWZ dł. odcinka do przebudowy to 479 m natomiast zgodnie ze schematem zamieszczonym w pliku „orientacja” to ok. 2 km.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odcinek do przebudowy wynosi 479m.

Pytanie nr 2:

Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej wykonania robót dla zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej zamawiającego specyfikacje techniczne wykonania im odbioru robót budowlanych w postaci załącznika pod nazwą: STWiORB.

Pytanie nr 3:

Proszę wskazanie odcinka, na którym wymagane jest ułożenie trzech warstw nawierzchni bitumicznej – podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na całym odcinku objętym inwestycją wymagane jest ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Jednocześnie informuje, że ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki bitumicznej wymagane jest na miejscach o złym stanie technicznym nawierzchni, które zostaną wskazane przy przekazaniu placu budowy.

Pytanie nr 4:

Proszę o wskazanie rodzaju mas mineralno – bitumicznych dla poszczególnych warstw – podbudowy, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje następujące rodzaje mas mineralno-bitumicznych dla poszczególnych warstw, podbudowa – AC 22P gr. 7 cm, warstwa wiążąca – AC 16W gr. 5 cm, warstwa ścieralna – AC 11S gr. 5 cm.

Pytanie nr 5:

Proszę o wskazanie uziarnienia kruszywa jakie ma zostać wbudowane w poboczu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pobocze należy wykonać z materiału kamiennego o frakcji 0-31,5 mm.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. W Rozdziale VI. Termin związania ofertą

zapis

Wykonawca jest związany ofertą – do dnia 12.11.2021 r.

zastępuje się słowami

Wykonawca jest związany ofertą – do dnia 16.11.2021 r

2. W Rozdziale XI. Sposób oraz termin składania ofert

zapis

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14.10.2021 r. do godz. 10:30.

zastępuje się słowami

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 18.10.2021 r. do godz. 10:30.

3. W Rozdziale XII. Otwarcie ofert

Zapis

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **14.10.2021 r. o godz. 10:45**

zastępuje się słowami

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 18.10.2021 r. o godz. 10:45

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00196559/01 z dnia 29.09.2021r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

SEKRETARZ
Powiatu Olkuskiego
Marcin Wójcik
Marcin Wójcik

okramowski