

Pruszcz Gdański, dnia 31.03.2025 r.

Znak sprawy: ZP.271.9.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00149183/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa  
prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2  
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),  
- zmiana treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostaną przekazane i udostępnione na stronie internetowej w najbliższym czasie.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

- 2.1. Brak demontażu osprzętu, wyposażenia rozdzielni, sieci LAN i innych, które należy zdjąć
- 2.2 Brak demontażu opraw i ponownego ich montażu
- 2.3 Brak utylizacji
- 2.4 Czy istniejące futryny i drzwi umożliwiają zainstalowanie elektrozaczepów / z rewersem czy bez /?
- 2.5 Brak parametrów sprzętu CCTV / kamer, rejestratora, dysku, innych / - n.p. obiektyw, ilość Mpx, IR, zasilanie POe i wiele innych.
- 2.6 czy Zamawiający potwierdza instalację kamery obrotowej?
- 2.7 czy kamery mają być wandaloodporne
- 2.8 Proszę o wyjaśnienie poz. 160, 410, 680 i 880 przedmiaru. Czy jest to ledowy wskaźnik faz na szynę TH, czy inny sprzęt?
- 2.9 Proszę o parametry sprzętu obsługującego kamerę obrotową.

**2.10** Czy agregat chłodniczy to klimatyzator? Proszę podać parametry w tym moc.

**2.11** Proszę podać parametry suszarek.

**2.12** Czy są wentylatory w łazienkach?

**2.13** Niezgodność pomiędzy opisami projektu w zakresie kategorii i typu przewodów LAN / F/UTP, UTP, LSOH , 6, 5e/. Proszę o wyjaśnienie.

**2.14** czy poz. przedmiaru:

- 210-230

- 470-500

- 700-720

- 920-940

zawierają materiał, czy tylko robocizną i trzeba doliczyć przewody. Brak wyszczególnienia : pozycja/typ i przekrój/

**2.15** Brak urządzeń aktywnych

**2.16** Czy rzeczywiście Zamawiający chce 50 elektrozaczepów i 50 kontrolerów? Jeżeli tak, to jest za mało przewodu.

**2.17** Czy kontroler ma być na szyfr, czy na n.p. kartę. Brak wskazania i dostawy.

**2.18** Brak dostawy patchcordów.

**2.19** Dla 50 elektrozaczepów brak wymiany 50 klamek na gałki.

**2.20** W przedmiarze jest:

- 1 kamera wewnętrzna

- 1 kamera obrotowa

A gdzie są pozostałe?

**2.21** Proszę o wyjaśnienie pojęcia: szafa SK 900X2 - 1 szt. Szafy krosowe podaje się w U oraz szerokość i głębokość.

**2.22** Czy do instalacji AL Wykonwaca ma zainstalować:

- centralę 16

- manipulator LCD - 1 szt.

- manipulator przyciskowy - 2 szt.

- 44 czujki pasywne

- 3 kontraktrony

- 4 ekspandery

Brak akumulatora. Czy ma być powiadomianie bezprzewodowe GSM - brak?

**2.23** Brak innych przewodów niż:

- 3X1,5

- 3X2,5

Można się domyślać, iż część to:

- YDY 5X2,5

- YTDY 6X0,5

Niezgodność pomiędzy zestawieniem materiałów elektrycznych z przedmiarem

**2.24** Czy KD ma mieć jednostkę centralną do zarządzania ruchem, spiętą z komputerem?

**2.25** Proszę o wyjaśnienie krosownic wizyjnych, przełączników wizji, interfejsów i innych pojęć wskazanych w przedmiarze i opisie. Za mało informacji by sporządzić ofertę spełniającego wymagania Zamawiającego

**2.26** Brak UPS-a dla sieci CCTV

**2.27** Zamawiający wymaga montażu 22m2 rolet / z listew Pu-65 /. Proszę o wyszczególnienie:

- ilości

- szerokość
- wysokości okna
- rodzaju materiału
- technologii wykonania

**2.28** Czy wykonawca ma rzeczywiście ogrodzić szkołę i wykonać bramy wjazdowe? Żadnych robót

zewnątrznych nie ma . Jest tylko kontener na odpady.

**2.29** Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma stosować tylko przewody typu YDY, pomimo zalecanych:

elektrycznych . na komunikację - klatki, korytarze, hole /

- N2XHJ

- HDHp

teletechnicznych / dla LAN wskazane jest tylko bezhalogenowe - LSOH, o palności nic nie ma /:

- DCa

- B2Ca

**2.31** Czy Zamawiający potwierdza wskazana w przedmiarze technologię montażu przewodów LAN - bezpośrednio w tynku / poz. 1000/ bez rurek osłonowych?

**2.32** Proszę o wyjaśnienie poz. 1310

**2.33** Brak pomiarów sieci LAN

**2.34** W jakim celu Wykonawca ma pomierzyć natężenie oświetlenia skoro na istniejące oprawy, które

podlegają gwarancji. Jakie będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nie

spełnienia normy dla danego pomieszczenia lub czasu podtrzymania opraw awaryjnych?

**2.35** Wykonawca wp przedmiarze nr 980 ma zainstalować na zaprawie na paskach, 200m2 okładziny k-g.

Jeżeli ma to być obudowa koryt BAKS, to konieczne jest wykonanie prostego stelaż z kształtowników. Czy

malowanie 200m2 jest również uwzględnione w ogólnym malowaniu?

Biorąc powyższe pod uwagę proszę:

- o komplet materiałów dla instalacji przedmiaru
- sporządzenie opisu instalacji teletechnicznych wraz z wymaganymi parametrami

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

co ma oznaczać dokument z odmowa Starosty z ubiegłego roku?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

Proszę o wyjaśnienie poz. przedmiaru:

- 1080 - przetwornica statyczna FCA

- 1040-1070, 1100-1110 - przełącznica PTLGs 20,40,60 / światłowodowa /

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

**II. Zmiana treści SWZ:**

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w **Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:**

**16.1. Termin składania ofert: 15.04.2025r. godz. 08:30**

**16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 15.04.2025 r. o godz. 09:00**

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:**

**Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.**

**Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 14.05.2025 r. (zgodnie z art. 220 ust. 1 pkt 1 Pzp).**

**III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2025 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SEKRETARZ MIASTA ←  
Dorota Opalka

