

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR	Gmina Redzikowo ul. Sportowa 34 76-200 Słupsk
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul. Polnej w Strzelinku wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanału technologicznego
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Gmina Redzikowo Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	droga gminna m. Bydlino, Strzelinko dz. 117/2 126/6 126/7 obręb 0006 Bydlino, 141/2 obręb 0025 Strzelinko, Gmina Redzikowo

Spis Zawartości

1. INFORMACJA DORTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	3
2. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE.....	8

1. INFORMACJA DORTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES:	droga gminna m. Bydlino, Strzelinko <i>dz. 117/2 126/6 126/7 obręb 0006 Bydlino, 141/2 obręb 0025 Strzelinko, Gmina Redzikowo</i>
--------	---

INWESTOR:	Gmina Redzikowo ul. Sportowa 34 76-200 Słupsk
-----------	--

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul. Polnej w Strzelinku wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanału technologicznego
-------------------------------------	--

BRANŻA	WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ NAZWISKO PODPIS	UPRAWNIENIA
DROGOWA	Projektant	Marek LECHICKI ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk	WAM/0216/PBD/21 w specjalności inżynierskiej drogowej

1). zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:

- prace pomiarowe,
- prace przygotowawcze w pasie drogowym
- roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod przebudowywane elementy drogowe,
- wykonanie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej pasa drogowego
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane/budowane elementy nawierzchni,

2). wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa;
- sieć kanalizacyjna;
- kable elektroenergetyczne;
- sieć teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
- roboty wykonywane w pobliżu gazociągu, prace w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać ręcznie
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone bezpośrednio na tych liniach, prace w pobliżu linii będą wykonywane w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców
- roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych liniach,
- czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego
- głębokie wykopy,
- korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,
- przebywanie oraz praca w zasięgu sprzętu mechanicznego: koparki, samochody

samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

- wykonywanie wykopów, umacnianie ścian, odwadnianie dna wykopów oraz rozbiórki obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.
- wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezainwentaryzowane sieci podziemne energetyczne,
- wykonywanie wykopów w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokładnego lub niewłaściwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i przysypanie osób przebywających w wykopie,
- podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,
- prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym w obrębie sieci napowietrznej - możliwość porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w pobliżu,
- czynny ruch kołowy -zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających bezpośrednio na drodze,
- upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,
- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów - skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń,
- nadmierny hałas,
- drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,
- prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,
- przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,
- brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,
- używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,
- Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,
- Wyznaczenie stref zagrożeń,

- Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i organizacją komunikacji,
- Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.
- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót,
- Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami (dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),
- Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych,
- Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu budowlanego.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

- Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.
- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,
- Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,
- Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, a także przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję.

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6). Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

a) Środki techniczne:

- Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.
- Sprzęt ochrony indywidualnej.
- Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp.
- Tablice informacyjne oraz wyгородzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez wyгородzenie miejsc robót folią białą-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.
- Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót i terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności.
- Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,
- Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,
- Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,
- Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

UWAGA: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w Art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ

2. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

GK.6630.15.2024

Słupsk, dn. 24.01.2024 r.

STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SŁUPSK
ul.Szarych Szeregów 14

Znak sprawy: GK.6630.15.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 24.01.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej ze studniami, sieci energetycznej oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego
Lokalizacja:	Gmina: Redzikowo Obręb: Bydlino, dz.: 117/2, 119/1, 126/6, Obręb: Strzelinko, dz.: 141/2
Wnioskodawca:	ZASADA MICHAŁ ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
Inwestor:	GMINA REDZIKOWO ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
Przewodniczący:	Emiliana Bach, podinspektor, Wydział Geodezji i Kartografii
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	15.01.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono pozytywnie Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl	KRZYSZTOF DUMANOWSKI
2	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie elektroniczny	Stanowisko pozytywne UZGODNIENIE Z DNIA 23.01.2024 UWAGI: - O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią elektroenergetyczną powiadomić Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji Słupsk Dział Zarządzania	Daniel Frąckowiak

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 24-01-2024 15:00:02

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 1 z 5

		<p>Eksploracją, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk e-mail: tomasz.zydziowski@energa-operator.pl, tel: 59-841-61-34 na 14 dni przed ich rozpoczęciem,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury, - W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku Energa-Operator S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną, - Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, - Na istniejące kable nałożyć rury osłonowe dwupołkowe zgodnie z opisem - Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Energa-Operator S.A. RD Słupsk - W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm N SEP-E-004 oraz PN-E-05100 - Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, - Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych, - Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia, <p>- Powyższe zalecenia-uwagi należy ująć w części opisowej poszczególnych branż realizujących dane zadanie.</p>	
3	GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W GDAŃSKU UL.WAŁOWA 47 elektroniczny	Stanowisko pozytywne	ROBERT MICZEWSKI
4	GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W POZNANIU ul. Grobla 15, 61-859 Poznań elektroniczny	Stanowisko pozytywne	JANUSZ WESOŁOWSKI
5	HAWA TELEKOM SP. Z O. O. W RESTRUKTURYZACJI ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Marcin Kłoczko
6	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	Mashav Hama sp. z o.o. ul. Zielna 37, XII piętro, 00-108 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	MAZOVIA Investment Sp. z o. o.	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Emilian Bach, dn. 24-01-2024 15:00:02

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny		
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku elektroniczny	Stanowisko pozytywne Treść uwag załączona przy protokole: 1.Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Słupsku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2.W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Słupsku ul S.Moniuszki 1. 3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 4.W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 5.Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 - 1,2 m. 6.Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/zaprojektowanej sieci gazowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.IV.2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640. 7.Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu. 8.Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.	Katarzyna Nawrocka
10	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna elektroniczny	Stanowisko pozytywne	marcin wisniewski
12	POTEGOWO MASHAV SP. Z O. O. ul. Zielna 37, Budynek C, XII p. 00-108 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
13	Regionalne Centrum Informatyki Gdynia Węzeł Teleinformatyczny Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 66 76-200 Słupsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	ANDRZEJ ŚLEDŹ
14	Telewizja Kablowa Słupsk - Kanał 6 SP. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 7 76-200 Słupsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag!	Karol Staszewski
15	Urząd Gminy Redzikowo elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Joanna Jedlińska-Pieślak
16	Wodociągi Słupsk Spółka z o.o.	Stanowisko pozytywne	BERNARD STUDZINSKI

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 24-01-2024 15:00:02

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	<p>Wodociągi Słupsk Spółka z o.o. elektroniczny</p>	<p>„WODOCIĄGI SŁUPSK” 24.01.2024 r. Sp. z o.o. Uzg. nr 06-R/ul/2024 GK.6630.15.2024 Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, kanału technologicznego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzechowej w miejscowości Bydlino, działki nr 117/2, 119/1, 126/6 obręb Bydlino, działka nr 141/2 obręb Strzelinko, gm. Słupsk.</p> <p>Trasę projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po spełnieniu poniższych uwag: W miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej należy zachować wymagane przepisami odległości – roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności; Na etapie realizacji należy zachować normatywne odległości pomiędzy projektowaną i istniejącą infrastrukturą; Za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt; Trasę projektowanej infrastruktury należy uzgodnić z ZGK Jezierzycze; W terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić spółkę „Wodociągi Słupsk”.</p> <p>W zakresie kanalizacji sanitarnej niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przebiegu trasy sieci i nie upoważnia do budowy – wymagane jest uzgodnienie techniczne zgodnie z naszymi warunkami technicznymi.</p> <p>W przypadku zmiany projektu, przed przystąpieniem do wykonawstwa należy go ponownie uzgodnić w spółce „Wodociągi Słupsk”. Uzgodnienie ważne jest przez okres jednego roku.</p>	
17	<p>Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku ul. Do studzienki 45, 80-206 Gdańsk elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Planowane sieci energetyczna i teletechniczna powinny być zgodne z ograniczeniami wynikającymi z Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234. Pozostałe sieci nie kolidują z ograniczeniami. Ponadto, w decyzji powinny być wyszczególnione ograniczenia zgodnie z Porozumieniem wykonawczym (...).</p>	<p>ANDRZEJ HANIECKI</p>
18	<p>Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o. uzgadnia sprawę będącą przedmiotem narady, z zastrzeżeniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z sieciami i urządzeniami wodociągowymi oraz kanalizacji deszczowej wykonywać ręcznie. W miejscach kolizji wzdłużnych i poprzecznych z sieciami i urządzeniami wodociągowymi oraz sieciami i urządzeniami kanalizacji deszczowej, zastosować rury ochronne dla projektowanych przewodów. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji 	<p>DAMIAN MALINOWSKI</p>

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 24-01-2024 15:00:02

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>deszczowej.</p> <p>4. W miejscach kolizji i zbliżeń do sieci i urządzeń infrastruktury wodociągowej zastosować dodatkowe rury ochronne.</p> <p>5. Za uszkodzenia sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca i jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.</p> <p>6. W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw., przed przystąpieniem do wykonawstwa należy ją ponownie uzgodnić w spółce ZGK Jezierzycze.</p> <p>7. Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 roku.</p>	
19	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16e 76-200 Słupsk elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		ZASADA MICHAŁ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. Starosty Słupskiego
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
podinspektor
Wydziału Geodezji i Kartografii



Signed by /
Podpisano przez:

Emiliana Aurelia
Bach

Date / Data:
2024-01-24 15:00

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 24-01-2024 15:00:02

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



Starosta Słupski
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.15.2024
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończonych w dniu: 24-01-2024
Z up. Starosty
Emiliana Bach
podinspektor, Wydział Geodezji i Kartografii
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Elektronicznie
podpisany przez
Emiliana Aurelia Bach
Data: 2024.01.24
15:01:24 +01'00'

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
do celów projektowych poświadczoną przez organ prowadzący
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu :
6640.2431.2023_46872 z dnia 05.12.2023r."

WOJCIECH PIOTROWSKI _____

LUDWIK MATUSIEWICZ _____

MIROSLAW PROCIŃSKI _____

Projekt: Budowa ulicy Orzechowej w Bydlinie i odcinka ulicy Polnej w Strzelinie			
Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu			
Data opracowania: 08/2022		Rys. nr: 2_1_ZUD	Skala: 1
Branta	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień
drogowa	Projektował	L. MATUSIEWICZ	21/Gd/2002
sanitarna	Projektował	W. Piotrowski	3939/Gd/89
elektryczna	Projektował	M. PROCIŃSKI	3879/GD/89
teletechniczna			



MIROSLAW
PROCIŃSKI
14.01.2024 18:03:49 [GD+1+1]
Dokument podpisany elektronicznie
Podpisany elektronicznie
PODPIS ZAUFANY

Starosta Słupski
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.15.2024
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończoną w dniu: 24-01-2024
Z up. Starosty
Emiliana Bach
podinspektor, Wydział Geodezji i Kartografii
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Emiliana
Aurelia
Bach

Elektronicznie
podpisany przez
Emiliana Aurelia Bach
Data: 2024.01.24
15:01:53 +01'00'

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
do celów projektowych poświadczoną przez organ prowadzący
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu :
6640.2431.2023_46872 z dnia 05.12.2023r."

WOJCIECH PIOTROWSKI _____

LUDWIK MATUSIEWICZ _____

MIROSLAW PROCIŃSKI _____

Projekt: Budowa ulicy Orzechowej w Bydlinie i odcinka ulicy Półnej w Strzelinie			
Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu			
Data opracowania: 08/2022		Rys. nr: 2_2_ZUD	Skala: 1
Branda	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień
drogowa sanitarna elektryczna teletechniczna	Projektował	L. MATUSIEWICZ	21/Gd/2002
	Projektował	W. Piotrowski	3939/Gd/89
	Projektował	M. PROCIŃSKI	3879/Gd/89


MIROSLAW
PROCIŃSKI
14.01.2024 18:03:48 [GdF+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podlegający weryfikacji

Jezierzycy, dn. 12.03.2024r.

Gmina Redzikowo
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

Odpowiadając na pismo doręczone w dniu 15.02.2024r przez Pana Michała Zasada, działającego w imieniu Inwestora Gminy Redzikowo, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce drogowej nr 117/2, 126/6 obr. Bydlino, dz. dr. nr 141/2 obr. Strzelinko gm. Redzikowo, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. uzgadnia pozytywnie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce drogowej nr 117/2, 126/6 obr. Bydlino, dz. dr. nr 141/2 obr. Strzelinko gm. Redzikowo zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania działki stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia na niżej podanych warunkach:

- przejścia poprzeczne pod wykonać metodą bezwykopową;
- zezwala się na wykop otwarty, po zakończeniu robót w obrębie pasa drogowego wykop należy bezwzględnie zasypać piaskiem średnim zagęszczając go warstwami co 30 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $Is=1,00$ do odbioru bezwzględnie dostarczyć wyniki badania wskaźnika zagęszczenia metodą lekkiej płyty dynamicznej w miejscach uprzednio wskazanych przez zarządcę drogi
- dwie ostatnie warstwy 30cm należy wykonać odpowiednio z kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm oraz 0-31,5mm;
- jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel;
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci;
- na odcinkach równoległych do drogi zarządca drogi zastrzega sobie prawo wezwania właściciela uzgodnionych instalacji do przełożenia jej poza pas drogowy lub odsunięcie od jezdni na koszt właściciela w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi powiatowej i gminnej oraz prawo do budowy lub umieszczenia nad nią elementów infrastruktury drogowej w terminie 3 miesięcy od otrzymania pisemnego wezwania od zarządcy drogi.

Ponadto roboty w pasie drogowym mogą być rozpoczęte zgodnie z umową dzierżawy, która zostanie wydana na pisemny wniosek Inwestora, przez Zakład Gospodarki Komunalnej Jezierzycach Spółka z o.o. Powyższe wnioski należy złożyć w terminie nie krótszym niż 30 dni przed przystąpieniem do robót.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne 3 lata, zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane i zwolnione jest z opłaty skarbowej - część III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 222.16.28).

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Słupsk.

PREZES ZARZĄDZU
Andrzej Cyranowicz



Urząd Gminy Redzikowo

Słupsk, dnia 21 marca 2024r.

GM.7021.8.2024

NEOX Spółka z o.o.

ul. Wały Piastowskie 1/1508

80-855 Gdańsk

Dotyczy: Projektu budowy linii kablowej 0,4kV zasilającej oświetlenie drogowe na odcinku ul. Orzechowej w Bydlinie i ul. Polnej w Strzelinku.

Urząd Gminy Redzikowo uzgodnienia pozytywnie projekt budowy linii kablowej 0,4kV zasilającej oświetlenie drogowe na odcinku ul. Orzechowej w Bydlinie i ul. Polnej w Strzelinku.,

Projekt wykonany jest zgodnie z uzgodnieniami z dnia 14 czerwca 2023r. znak GM.7013.18/2023r.

Do wiadomości;

1. Drogownictwo UG Słupsk
2. a/a

Z up. WÓJTA
Adam Muskiewicz
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY REDZIKOWO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.



Urząd Gminy Redzikowo, Sportowa 34, 76-200 Słupsk; tel. 059 842 84 60, 59 842 92 69; fax 59 842 92 54
info@gminaredzikowo.pl; www.gminaredzikowo.pl; nr. konta 52 1600 0003 1852 7858 2000 0001



04.06.2024 r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: **34/R/2024**

P.B. sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 119/1, 117/2, 126/6, 126/7 wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej (wypustami) do działek budowlanych zlokalizowanych w rejonie ul. Orzechowej w m. Bydlino, gm. Redzikowo.

"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do następujących uwag:

1. **Dla budowy sieci i przyłączy Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane.**
2. Poszczególne etapy robót zgłaszać w ZGK Jezierzycze Sp. z o.o.: **KAN. SANITARNA – tel. (059) 847-39-16 lub 509 966 033.**
3. Roboty kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgłosić do odbioru w ZGK Jezierzycze Sp. z o.o. – **należy wykonać próbę szczelności w obecności przedstawiciela spółki „ZGK Jezierzycze”.**
4. Wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem w terenie, które wystąpią na etapie wykonawstwa, *projektant zobowiązany jest uzgodnić z Wykonawcą i przedstawicielem spółki „ZGK Jezierzycze”.*
5. Osobnemu odbiorowi technicznemu podlega miejsce włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
6. **Do końcowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiąca od dokonania częściowego odbioru należy przedstawić w ZGK Jezierzycze Sp. z o.o.:**
 - a) Dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót. Winna ona zawierać mapę w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem współrzędnych punktów,
 - b) Protokół odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długości, armatura i uzbrojenie, materiały itp.).

O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić pisemnie spółkę „ZGK Jezierzycze”.
Powyższe uzgodnienie traci swą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Technicznego i Planowania Infrastruktury

Remigiusz Łyszyk

pieczęć i podpis

Jezierzycy, dnia 20.05.2024r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 43/2024

P.T. Sieci wodociągowej z wypustami, projektowanych w działkach nr ewid. 117/2, 126/6 i 126/7 obręb Bydlino i 141/2 obręb Strzelinko gm. Redzikowo, na potrzeby uzbrojenia działek nr ewid. 126/1 – 126/5, 127/1-127/7 i 513/2.

Spółka pozytywnie uzgadnia przedłożoną dokumentację rozbudowy sieci wodociągowej z wypustami, pod warunkiem uwzględnienia następujących poprawek:

1. Dla budowy sieci wodociągowej i wypustów będących przedmiotem uzgodnienia Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.
2. Poszczególne etapy robót w stanie odkrytym bezwzględnie zgłaszać do odbioru w Dziale Infrastruktury Technicznej Spółki – tel. 59/8473927; 59/8473915. Wykonać bezwzględnie próby szczelności w obecności uprawnionego pracownika Spółki.
3. Na rozbudowę przyłączy wodociągowych dla planowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, każdorazowo wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.
4. Dla stosowanych materiałów i robót wykonawczych należy przestrzegać obowiązujących norm, przepisów i wytycznych budowlano-wykonawczych.
5. Wszystkie prace w pasie drogi uzgodnić z zarządcą drogi i uzyskać prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane.
6. Zachować normatywne odległości zbliżeń w pionie i poziomie w zakresie projektowanej i istniejącej infrastruktury.
7. Do końcowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiąca od dokonania częściowego odbioru, przedstawić w Dziale Infrastruktury Technicznej Spółki:
 - oryginał inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót z oświadczeniem geodety, protokołami odbiorów i pomiarów ciśnienia oraz badaniami bakteriologicznymi wody,
 - notatkę z odbioru sieci w stanie odkrytym spisaną przez pracownika Spółki,
 - protokół odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długość, armatura, materiały itp.).

O zamiarze rozpoczęcia robót należy pisemnie lub drogą elektroniczną powiadomić Spółkę ZGK Jezierzycy z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Powyższe uzgodnienie traci swą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

Z-CIA KIEROWNIKA
Działu Infrastruktury Technicznej
Dariusz Mulinowski

URZĄD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Redzikowo Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5
0-20 SŁUPSK
tel./fax 59 847 22 10
REGON 220289970

Jezierzyce, dn. 29.04.2024r.

ZGK /AMD/11/2024

Gmina Redzikowo
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

Odpowiadając na pismo doręczone w dniu 24.04.2024r. przez Pana Michała Zasada, działającego w imieniu Inwestora Gminy Redzikowo, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu na potrzeby zadania *"Budowa ulicy Orzechowej w Bydlinie i odcinka ulicy Polnej w Strzelinku wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanału technologicznego"*, **zatwierdzam** projekt stałej organizacji ruchu na potrzeby zadania *"Budowa ulicy Orzechowej w Bydlinie i odcinka ulicy Polnej w Strzelinku wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanału technologicznego"* z następującymi uwagami:

- w ciągu z ulicy Orzechowej (droga wewnętrzna) w Bydlinie usunąć projektowane A-7 (połączenie z działką nr 126/6),
 - w ciągu ulicy Orzechowej w m. Bydlino usunąć projektowane A-6c, A-6b z tabliczką T-1, A-7, D-2 (w zakresie opracowania nie ma skrzyżowań).
- Opieczątowany projekt stanowi integralną część niniejszego pisma.

PREZES ZARZA

Andrzej Cyranow

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.