



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21
e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P-50/V/24

IM.042.8.2021.MS/AM
(IM.042.8.2021.MS/AM/13)

Świdnica, dn. 21 maja 2024 r.

4

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania nr P-50/V/24 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”- etap II elewacje.

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

1. parametry szyby pancernej- klasa antywłamaniowości.

Odpowiedź:

Ad.1.

Patrz Ad.1, zestaw 1 odpowiedzi z dnia 20 maja 2024 roku.

Pytanie:

2. Parametry i klasa żaluzji przeciwpożarowych.

Odpowiedź:

Ad.2. Kurtyny (rolety) przeciwpożarowe mają być o klasie odporności ogniowej EI60.

Pytanie:

3. - poz. 3.66 wskazujecie Państwo osadzenie podokienników prefabrykowanych prosimy o wskazanie konkretnych z jakiego materiału mają być wykonane , miejsce osadzenia. Czy zakładacie Państwo osadzenie nowych podłokietników czy założyliście demontaż starych ich renowacje i ponowny montaż?

Odpowiedź:

Ad. 3 Zamawiający zakłada zgodnie z projektem budowlanym demontaż istniejących podokienników i osadzenie nowych z blachy powlekanej w kolorze szarym.

Pytanie:

4. Prosimy o udostępnienie rysunków/wytyczne (wymiar, materiał użyty do wykonania, kolor)- napis teatr.


Odpowiedź:

Ad.4

Patrz Ad. 4 zestaw odpowiedzi nr 3 z dnia 21 maja 2024 r.



Kościół pw. Św. Stanisława i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Pytanie:

5. Okno „Owi” w Muzeum ma witraż a jest do wymiany w zestawieniu . Czy w tym przypadku witraż ma być odnowiony, wykonany na nowo. Czy założyliście że ma być wykonane nowe okno?

Odpowiedź:

Ad.5.

Zamawiający zakłada zgodnie z zapisami SWZ- przedmiot zamówienia, ust.5.1 pkt 7, ppkt5 lit.s) renowację istniejącego witrażu i osadzenie go w nowej ramie okiennej z obustronnym szkleniem.

Pytanie:

6. Czy wyłazy dachowe na połaciach do przekrycia są do wymiany, jeśli tak to prosimy o wymiary.

Odpowiedź:

Ad.6

Projektant w załączonym projekcie architektoniczno- budowlanym TOM I, patrz rzut dachu, założył likwidację istniejących wyłazów dachowych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a

Sporządziła: insp. Alicja Marut (74) 856 28 66

DYREKTOR WYDZIAŁU
Joanna Salus
Joanna Salus